



Działdowo, dnia 15.07.2019 r.

HK.4304.2.2.2019

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o. o.

ul. Gen. J. Hallera 32
13-200 Działdowo

OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Działdowo
(zaopatruje w wodę miejscowości: Działdowo, Pierławki, Wysoka, Księży Dwór, Prusinowo,
Komorniki, Rudolfowo, Malinowo)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 z późn.zm.), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową (półroczną) ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Działdowo.

W okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. pobrano próby do badań:

mikrobiologicznych: 24 próbki wody (7 w ramach kontroli urzędowej i 17 w ramach kontroli wewnętrznej)

fizycznych: 16 próbek wody (5 w ramach kontroli urzędowej i 11 w ramach kontroli wewnętrznej)

chemicznych: 2 próbki wody (1 w ramach kontroli urzędowej i 1 w ramach kontroli wewnętrznej)

Na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Działdowo w ramach kontroli urzędowej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o., ul. Gen. J. Hallera 32, 13-200 Działdowo,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia

Uzasadnienie

Badania jakości wody w wodociągu publicznym Działdowo w I półroczu 2019 r. były prowadzone zgodnie z ustalonym na 2019 r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym (parametry grupy A) i przeglądowym (parametry grupy B).

Jakość wody w badanym zakresie w I półroczu 2019 r. odpowiadała warunkom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie

mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art.25 ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE)

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) Gminny Zakład Usług Komunalnych
w Uzdomie
13-200 Działdowo
- 3) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 4) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 5) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 6) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 7) Aa

Do wiadomości (wyłącznie drogą elektroniczną):

1. Burmistrz Działdowa
ul. Zamkowa 12
13-200 Działdowo
2. Wójt Gminy Działdowo
ul. Księżodworska 10
13-200 Działdowo
3. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo