



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie

13-200 Działdowo, pl. Biedrawy 5; tel. cent. (23) 697-26-34 fax. (23) 697-26-34; e-mail: psse.dzialdowo@sanepid.olsztyn.pl

Działdowo, dnia 20.01.2020 r.

HK.435.1.2020

Burmistrz Miasta Działdowo

ul. Zamkowa 12
13-200 Działdowo

OCENA HIGIENICZNA

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.59) oraz § 24 pkt 1, 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), po zapoznaniu się z pismem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Gen. J. Hallera 32, 13- 200 Działdowo z dnia 16.01.2020 r. oraz przedłożonym atestem higienicznym

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie

wydaje pozytywną ocenę higieniczną dotyczącą zastosowania niżej wymienionego materiału w procesie uzdatniania wody w Stacji Uzdatniania Wody w Działdowie

1. Wyrób: Masa katalityczna G-1 synonim DEMANTEX. Zawierający piroluzyt – dwutlenek manganu. Przeznaczony do uzdatniania wody, w tym wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków – Wyrób przeznaczony do profesjonalnego stosowania, zgodnie z zaleceniami producenta. Na opakowaniu wyrobu należy umieścić etykietę w języku polskim zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Wytwórca/producent: Centrum Badawczo – Wdrożeniowe „UNITEX” Spółka z o. o. Radarowo 14A, 80-298 Gdańsk. Niniejszy dokument wydano na wniosek: Centrum Badawczo – Wdrożeniowe „UNITEX” Spółka z o. o. Radarowo 14A, 80-298 Gdańsk: Atest Higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska B-BK-60210-1140/19. Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2024-11-05 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

UZADADNIENIE

W dniu 16.01.2020 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie wpłynęło pismo złożone przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Gen. J. Hallera 32, 13- 200 Działdowo dotyczące zastosowania materiału- Masa katalityczna G-1 synonim DEMANTEX w procesie uzdatniania wody w Stacji Uzdatniania Wody w Działdowie. Do wniosku dołączono atest higieniczny materiału, wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Atest posiada aktualny termin ważności, wobec czego przedstawiony do oceny materiał otrzymał pozytywną ocenę higieniczną, jednak zgodnie z § 25 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) ocena higieniczna powinna być poparta wynikami badań jakości wody przeprowadzonymi przez wnioskodawcę, w laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w przypadku braku takiej możliwości – w laboratorium o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań jakości wody, zatwierdzonym przez właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego, w zakresie uzgodnionym z właściwym państwowym powiatowym lub państwowym granicznym inspektorem sanitarnym.

W związku z powyższym zobowiązuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Gen. J. Hallera 32, 13- 200 Działdowo do uzupełnienia zakresu badań oraz wykonanie ich i przedstawienie sprawozdań z badań Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Działdowie.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie

mgr Grażyna Mówińska

Specjalista zdrowia publicznego

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust. 2 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE)

Otrzymują (wyłącznie drogą elektroniczną):

1. Adresat
2. a/a