oprawa sodowa 150W

Słup aluminiowy 7 m

Kabel ziemny YAKY 4 x 25 mm2

Jako źródek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej przewidziano "szybkie wyłączenie". Układ sieci TN-C 3-faz. 4 przewodowy z bezpośrednio uziemionym przewodem neutralnym. Brak kablowej z uziemieniem o wartości oporności Ru =10 Ohma.

PODZIAŁ SIECI

USŁUGI PROJEKTOWE LEONARD WITKOWSKI 06-500 MŁAWA ul. REPUBLIKI PRZECZWSKIEJ 4		Data : 2012 r
Branża:	Elektryczna	
Inwestor:	GMINA MIASTO DZIAŁDOWO ul. ZAMKOWA 12, 13-200 Działdowo	
Adres budowy:	13-200 DZIAŁDOWO ul. Leśna i Osiedle Leśna 5	1 : 500
Projekt.	Leonard Witkowski Nr up. Cie. 18/84	
Kreślił.	Leonard Witkowski Nr up. Cie. 18/84	
Temat:	Plan Realizacyjny Oświetlenia Ulicznego ul. LEŚNEJ Z 56 - 01129	Nr rys. 1