

Działdowo, dnia 29.06.2017 r.

RZE.271.2.14.2017

## **Do wszystkich Wykonawców**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Przebudowa infrastruktury lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Działdowie**”.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: **74390 - 2017**,

data zamieszczenia: **26.04.2017 r.**

Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: **80876 - 2017**,

data zamieszczenia: **10.05.2017 r.**

### **Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) udzielamy wyjaśnień, w związku z pytaniami Wykonawców, dotyczącymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu jw.

#### **Pytanie 1**

„Czy oferując rozwiązania równoważne Wykonawca musi wykazać system nawierzchni syntetycznej tożsamy z opisanym w dokumentacji projektowej w zakresie technologii wykonania i o określonych parametrach mieszczących się w danych przedziałach?”

#### **Odpowiedź**

Przed wbudowaniem nawierzchni syntetycznej Wykonawca powinien przedstawić dokumenty charakteryzujące ją oraz uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. Nawierzchnia musi spełniać wymagania określone przez PZLA. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty stosowne dokumenty wymagane w SIWZ.

#### **Pytanie 2**

„Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca na etapie oferty jest nie zobowiązany do podania nazw firm podwykonawców, jeśli jest na etapie ich wyboru.

Mając na uwadze cel i funkcję przedmiotowego przepisu oraz biorąc pod uwagę brzmienie art. 36b ust. 2 ustawy PZP wydaje się, iż wskazany wymóg dotyczy Podwykonawców, którzy są znani Wykonawcy na etapie sporządzania i składania oferty, tj. dotyczy wskazania firm tych Podwykonawców, którzy mieliby uczestniczyć w wykonaniu części zamówienia określonej w ofercie i są w danym momencie już znani Wykonawcy.

Taką interpretację tego przepisu prezentuje również Włodzimierz Dzierżanowski (artykuł *Weryfikacja podwykonawców -Zamówienia Publiczne DORADCA nr 6/2016*) - wskazuje on, iż obowiązek wskazania firm Podwykonawców dotyczy jedynie Podwykonawców na danym etapie (w tym wypadku - sporządzania i składania oferty) skonkretyzowanych, tj. którzy są znani Wykonawcy

i których dotyczy istniejący po stronie Wykonawcy zamiar powierzenia im wykonania określonych w ofercie części zamówienia.”

### **Odpowiedź**

Zamawiający żąda podania informacji o podwykonawcach o ile są oni znani na etapie sporządzania i składania oferty. Jeżeli dane podwykonawców nie są znane, Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy jedynie wskazania części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom.

### **Pytanie 3**

„Prosimy o potwierdzenie, iż zamawiający będzie wymagał aby oferowana nawierzchnia poliuretanowa składała się z trzech warstw: dolnej, pośredniej i użytkowej co będzie potwierdzone w badaniach niezależnego laboratorium posiadającego akredytację dołączonych do oferty?”

### **Odpowiedź**

Nawierzchnia ma spełniać wszystkie normy określone przez PZLA oraz posiadać certyfikat IAAF.

### **Pytanie 4**

„Prosimy o potwierdzenie, iż oferowana nawierzchnia poliuretanowa musi posiadać jednolitą barwę w każdej warstwie kompatybilną kolorystycznie z rodzajem zastosowanego granulatu EPDM?”

### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza w dolnych warstwach inny kolor niż niebieski, wymaga się aby wierzchnia warstwa miała kolor niebieski. Nie dopuszcza się odstępstw kolorystycznych oraz jakichkolwiek prześwitów innego koloru niż niebieski w wierzchniej warstwie nawierzchni. Kolor nawierzchni nie może ulec zmianie pod wpływem użytkowania i/lub warunków atmosferycznych.

### **Pytanie 5**

„Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający przy wykonywaniu wszystkich warstw nawierzchni poliuretanowej typu pełny poliuretan nie dopuszcza zastosowania barwionego granulatu EPDM z recyklingu ani granulatu SBR z produkcji pierwotnej ani z recyklingu lub barwionych w masie i powlekanych powierzchniowo oraz żadnych innych komponentów pochodzących z recyklingu?”

Nagminne są przypadki używania przez Wykonawców materiałów gorszej jakości do wykonywania nawierzchni poliuretanowych. Granulat EPDM z pierwotnej produkcji, barwiony w masie gwarantuje odpowiednią jakość, natomiast granulat EPDM z recyklingu w kolorze czarnym lub szarym (wytwarzany głównie z przerobu uszczelek samochodowych) czy granulat SBR, który następnie zostaje barwiony powierzchniowo systemami poliuretanowymi, nie gwarantuje stabilności uzyskanego koloru i jest gorszy jakościowo.

Nadmieniamy, że pomiędzy w/w granulatami istnieje duża różnica w cenie zakupu, co może w sposób zdecydowany wpłynąć na wynik postępowania przetargowego.”

### **Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza dopuszcza zastosowanie domieszki granulatu SBR z produkcji pierwotnej

wyłącznie w dolnej warstwie nawierzchni, o ile nawierzchnia ta będzie posiadała wymagane certyfikaty oraz będzie spełniała określone normy. Nawierzchnia ma spełniać wymagania określone przez PZLA. Nie dopuszcza się zastosowania materiałów pochodzących z recyklingu.

#### **Pytanie 6**

„Przyłącze KD jest wyłączone z przedmiotu postępowania. Prosimy o informację, czy wykonanie studni Kd.03 jest przedmiotem postępowania?”

#### **Odpowiedź**

Należy wykonać odwodnienie i studnię w obrębie stadionu, zgodnie z dokumentacją. Wyłącznie wykonanie przyłącza KD nie jest częścią postępowania przetargowego.

#### **Pytanie 7**

„Prosimy o potwierdzenie, że odwodnienie liniowe wokół bieżni 400 m ma być odwodnieniem szczelinowym na całym obwodzie typu sport z nakładką wyznaczającą pierwszy tor, z krawędzią na styku z naturalną nawierzchnią trawiastą i może być dowolnego producenta posiadającego certyfikowany system odwodnieni liniowych na stadiony lekkoatletyczne. Materiał polimerobeton lub tworzywo.”

#### **Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza.

#### **Pytanie 8**

„W związku ze zmieniającymi się przepisami PZLA w zakresie wymagań dla infrastruktury lekkoatletycznej, wnosimy o zmianę kryterium w zakresie „doświadczenia zawodowego kluczowych osób pełniących samodzielnie funkcje w budownictwie”, gdzie:

- punkty w kryterium są przyznawane za doświadczenie zawodowe osoby wskazanej przez Wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy przy realizacji prac związanych z budową lub przebudową infrastruktury lekkoatletycznej stadionu, który uzyskał świadectwo PZLA kategorii VA lub wyższej i dodanie wymogu: w okresie ostatnich 10ciu lat.

Wnioskowana zmiana da pewność, iż wykonawca legitymuje się osobą, która ma bieżącą wiedzę na temat najnowszych wymagań i przepisów PZLA.”

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

#### **Pytanie 9**

"Szanowni Państwo,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu realizacji inwestycji. Obecny termin realizacji tj. 30.11.2017 r. jest niewykonalny. Zakres zamówienia nakłada na Wykonawcę obowiązek uzyskania świadectwa PZLA dla obiektów kategorii VA. Procedura pozyskania dokumentu trwa ~6 tygodni. Jednocześnie podbudowa pod nawierzchnię jest wykonana z betonu asfaltowego, który zgodnie z technologią wykonania powinien „odgazować” przed ułożeniem poliuretanu ( ~21-28 dni). Zwracamy się z prośbą, by kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, uległo zmianie. Przy tak krótkim terminie realizacji stosowanie kryterium skrócenia terminu naraża przedsięwzięcie na niedotrzymanie terminu.

Jednocześnie prosimy o wprowadzenie do SIWZ i projektu umowy poniższych zapisów lub ich części, których wprowadzenie nie będzie stanowiło naruszenia art. 144 Prawo zamówień publicznych.

*Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.*

*A. Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy*

*-zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności:*

*klęski żywiołowe;*

*- warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0,0° C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi*

*- warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów*

*- niewypały i niewybuchy;*

*- wykopaliska archeologiczne;*

*- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głązy narzutowe , warunki gruntowe itp.);*

*- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty itp.)*

*wykonanie robót dodatkowych lub uzupełniających wpływających na termin wykonania zamówienia podstawowego.*

*2. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:*

*- nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego;*

*- wstrzymanie robót przez Zamawiającego;*

*- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;*

*- przedłużającej się procedury wyboru oferty- powyżej 30 dni*

*3. zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:*

*przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;*

*- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej*

*inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności:*

*-brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub -przebudowami dróg dojazdowych*

*- protesty mieszkańców*

*-przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu.*

*W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia*

wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.”

## Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

## Pytanie 10

„Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza nawierzchnię typu Full Pur, zgodną z wymaganiami PZLA określonymi w dokumencie „NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE – WYMAGANIA TECHNICZNE Podstawowe wymagania Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, zwanego dalej PZLA w stosunku do nawierzchni syntetycznych stosowanych na obiektach lekkoatletycznych zatwierdzone przez Zarząd PZLA w dniu 23.09.2016 r.”, tj. „wykonaną zgodnie z technologią zaakceptowaną w certyfikacie IAAF (Product Certificate) i karcie technicznej produktu”.

Zgodnie z powyższym, prosimy o potwierdzenie, że zaoferowana nawierzchnia ma posiadać następujący skład :

- 1) w warstwie górnej EPDM z produkcji pierwotnej barwiony w masie zatopiony w warstwie poliuretanu w kolorze niebieskim,
- 2) w dolnych warstwach granulatu gumowy z **produkcji pierwotnej** w kolorze niebieskim lub czarnym zatopiony w warstwie poliuretanu w kolorze niebieskim

Ponadto nawierzchnia musi posiadać wymagane dokumenty oraz spełniać parametry zawarte w „Tabeli zakresów wartości parametrów nawierzchni”:

### TABELA ZAKRESÓW WARTOŚCI PARAMETRÓW NAWIERZCHNI

Parametr	Wartość
Grubość – podstawowa (pogrubienie zgodnie z przepis w IAAF) z wymaganiami	13 mm (20/25 mm)* dopuszczalne odstępstwo w granicach do 10% grubości podstawowej nie może przekroczyć 10% całkowitej powierzchni
Wytrzymałość na rozciąganie TR - nawierzchnie nieporowate - nawierzchnie porowate	≥ 0,5 MPa ≥ 0,4 MPa
Zdolność amortyzowania siły (redukcja siły)	35 – 50%
Odkształcenie pionowe nawierzchni	0,6 – 2,5 mm
Wydłużenie podczas zerwania Eb	≥ 40%
Tarcie (odporność na poślizg) – warunki suche i mokre (średnia wartość wskazań wahadła w przedziale)	55 – 110 - dla nawierzchni mokrych 80 – 110 - dla nawierzchni suchych (pojedyncze badanie nie może różnić się od średniej o więcej niż o 5 jednostek)
Nierówności (wypukłości lub wgłębienia) (niedopuszczalne)	różnice poziomu mierzone łatką nie mogą przekraczać 4 m ≤ 6 mm łata 1 m ≤ 3 mm
Niedoskonałości (purchle, pęcherzyki, pęknięcia, szczeliny, rozwarstwienia)	niedopuszczalne
Odwodnienie (odprowadzenie wody)	w przeciągu 20 minut po opadach nie może pozostać woda na głębokości większej od wysokości faktury

## **Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę za zastosowanie poliuretanu innego niż EPDM w warstwach dolnych, pod warunkiem, że pochodzi on z produkcji pierwotnej (nie dopuszcza się materiałów z recyklingu), musi posiadać wymagane certyfikaty oraz spełniać określone normy i parametry. Nawierzchnia musi posiadać certyfikat IAAF oraz być zgodna z aktualnymi wymaganiami PZLA z zakresie nawierzchni lekkoatletycznych.

**BURMISTRZ MIASTA**

**/-/ Grzegorz Mrowiński**

.....  
(podpis Kierownika Zamawiającego)