

Działdowo, dnia 25.07.2017 r.

RZE.271.2.16.2017

**Do wszystkich  
Wykonawców**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa dróg na osiedlu Lidzbarska**”.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: **550528-N-2017**,  
data zamieszczenia: **13.07.2017 r.**

**Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) udzielamy wyjaśnień, w związku z pytaniami Wykonawców, dotyczącymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu jw.

**Pytanie 1**

„Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kanałów deszczowych z innego materiału niż rury polietylenowe o takiej samej sztywności obwodowej SN 8”.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza zmian.

**Pytanie 2**

„Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót (zadanie III, branża sanitarna) w poz.1.2.6 brak ilości”.

**Odpowiedź**

Przedmiar uwzględnia dodatkową głębokość „in plus” oraz „in minus”. Suma oznaczona w przedmiarze robót daje ostatecznie zero.

**BURMISTRZ MIASTA**

**/-/ Grzegorz Mrowiński**

.....  
(podpis Kierownika Zamawiającego)