

**Informacja dot. przebiegu i efektów kontroli OR.1710.7.2017**

1.	Znak sprawy	OR.1710.7.2017
2.	Nazwa organu prowadzącego kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie
3.	Jednostka organizacyjna podlegająca kontroli	Urząd Miasta Działdowo
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli	Utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowych
5.	Data rozpoczęcia kontroli	17.05.2017 r.
6.	Data zakończenia kontroli	28.07.2017 r.
7.	Badany okres	2015 - 2017
8.	Zalecenia pokontrolne	Najwyższa Izba Kontroli wnosi o: 1. Egzekwowanie od PGKiM sp. z o.o. niezwłocznego informowania o wszystkich awariach sieci wodociągowej, o podjętych i zaplanowanych działaniach naprawczych oraz o wynikach badań jakości wody w przypadkach wystąpienia sytuacji, w których wystąpiły okoliczności mogące je pogorszyć. 2. Informowanie mieszkańców o jakości wody do spożycia, z uwzględnieniem obszaru gminy, na który dostarczana jest woda podlegająca badaniom.