

Treść niniejszej mapy jest identyczna z mapą do celów projektowych przyjętą do zasobów w dniu 04.06.2013 r. pod nr 1869-93/2013

- oprawa sodowa 100W
- Stup aluminiowy 7 m
Wysięgnik WR-8A/1
- Kabel ziemny YAKY 4 x 25 mm²
Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej przewidziano "szybkie wyłączenie". Układ sieci TN-C 3-faz.
4 przewodowy z bezpośrednio uziemionym przewodem neutralnym.
linii kablowej z uziemieniem o wartości oporności Ru <10 Ohma.

STACJA TRANSFORMATOROWA

PROJ. ZŁCZE KABLOWO - POMIAROWE ZK-1a/R/P-2
ZASILANE KABLEM YAKY 4 X 50, I = 15m Z S6

USŁUGI PROJEKTOWE LEONARD WITKOWSKI			Data :
06-500 MŁAWA ul. REPUBLIKI PIŃCZOWSKIEJ 4			2013 r
Branża:	Elektryczna		
Inwestor:	GMINA MIASTO DZIAŁDOWO ul. ZAMKOWA 12, 13-200 Działdowo		
Adres budowy:	13-200 DZIAŁDOWO ul. 11 Listopada, Ignacego Paderewskiego		1 : 500
Projekt.	Leonard Witkowski Nr up. Cie. 18/84		
Kreslil.	Leonard Witkowski Nr up. Cie. 18/84		
Temat:	Plan Realizacyjny Oświetlenia Ulicznego ul. 11 Listopada		Nr rys. 2