

Działdowo dn. 12.01.2011r.

L. dz. ...*MM*.....

JERZY HNAT

UL. KOŚCIELNA 1/7

44-100 GLIWICE

WARUNKI TECHNICZNE PODŁĄCZENIA OBIEKTU
do sieci wodociągowej* i kanalizacyjnej* dla nieruchomości położonej

w Działdowie przy ul. , dz.nr 154/2, 189/2, 156/4.

W związku ze złożonym wnioskiem z dnia 29.12.2010r. , na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 27, poz. 582) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. o.o. w Działdowie określa warunki techniczne budowy przyłączy następująco:

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE:

1. Miejsce włączenia – istniejąca sieć wodociągowa z rur PCV Ø 160 w ul. przyległej do działek. W załączeniu szkic pokazujący trasę przebiegu sieci oraz lokalizację 4 szt. hydrantów p.poż. Ciśnienie wody w sieci wynosi 3,9 bar.
2. Materiał – rura PE do wody na ciśnienie $\geq 1,0$ MPa (PN 10) o odpowiedniej grubości ścianki. Jednolita bez złączy. Po ułożeniu oznakowana taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną koloru niebieskiego z wkładką aluminiową.
3. Wodomierz projektować na konsoli. Lokalizować go za pierwszą zewnętrzną ścianą w piwnicy (przejście przez ścianę w rurze osłonowej z wypełnieniem elastycznym), w miejscu wydzielonym, suchym, łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed działaniem mrozu. W przypadku braku podpiwniczenia wodomierz należy zainstalować w studziencie wodomierzowej zlokalizowanej w odległości ok. 2 m od wewnętrznej strony granicy działki. Przed wodomierzem instalować zawór grzybkowy przelotowy mosiężny PN 16, za - zawór kulowy PN 10.
4. Za zestawem wodomierzowym, na instalacji wewnętrznej zastosować zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci wynikające z normy PN.
5. Założenie nawiertki, opaski lub trójnika na sieci wodociągowej może być wykonane tylko przez pracowników firmy sanitarnej z aktualnymi badaniami lekarskimi i doświadczeniem w tym zakresie prac .
6. Po założeniu nawiertki, opaski lub trójnika w terminie 3 dni roboczych należy zgłosić do Zakładu Wod-Kan gotowość do założenia wodomierza głównego.
7. Eksploatacja przyłącza przez Dostawcę wody odbywa się od sieci do zaworu za wodomierzem.

PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ:

1. Miejsce włączenia – brak miejsca włączenia. W terenie położenia działek sieć kanalizacji sanitarnej nie występuje.