

Działdowo, dnia 22.07.2019 r.

RZE.271.2.8.2019

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Rewitalizacja przestrzeni publicznej i nadanie nowych funkcji obszarowi Starego Miasta w Działdowie”**.

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień, w związku z pytaniami Wykonawców, dotyczącymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu jw.

Pytanie 1

„Proszę o sprecyzowanie obowiązków wykonawcy w całym okresie zadeklarowanej rękojmi i gwarancji, czy podlewanie, pielęgnacja, koszenie zieleni, wymiana układów świetlnych, czyszczenie fontanny z liści i innych zanieczyszczeń np.: papierki, kamyczki, niedopałki, wiosenne uruchomienie i jesienne zamknięcie fontanny, wymiana dysz, sterowników i pomp, konserwacja, malowanie ławek, koszy, krat przy drzewach i słupów latarni, czy wszystkie te czynności są obowiązkiem wykonawcy i gwaranta?”

Odpowiedź

Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi będzie odpowiedzialny za:

- 1) pielęgnację zieleni w następującym zakresie: pielęgnacja trawników do pierwszego koszenia, pielęgnacja drzew, krzewów itp., przez dwa pierwsze okresy wegetacyjne,
- 2) wymiana układów świetlnych, wiosenne uruchomienie i jesienne zamknięcie fontanny, wymiana dysz ,sterowników i pomp – przez cały okres gwarancyjny,
- 3) konserwacja, malowanie ławek, koszy, krat przy drzewach i słupów latarni przez okres trzech lat od odbioru robót.

Usuwanie zanieczyszczeń z fontanny Zamawiający będzie realizował we własnym zakresie.

Pytanie 2

„Proszę określić kto pokryje koszty badania archeologicznego w przypadku odnalezienia reliktyw ruchomych i nieruchomych?”

Odpowiedź

Koszty ewentualnych badań archeologicznych pokryje Zamawiający.

Pytanie 3

„Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie fontanny w układzie w jakim są budowane prawie wszystkie fontanny w Polsce i na świecie tzn. klasyczna niecka fontannowa przykryta płytami granitowymi zawieszonymi na regulowanych wspornikach wyposażona w profesjonalny zestawem filtrujący z układem automatycznego uzdatniania wody na bazie chloru. Takie rozwiązanie sprawdza się na wielu fontannach wybudowanych w naszym kraju już od kilkunastu lat i jest

rozwiązaniem umożliwiającym łatwe serwisowanie, naprawianie i ewentualne wymienianie podzespołów technologii fontannowej”

Odpowiedź

Zmiany w technologii wykonania fontanny są dopuszczalne pod warunkiem zachowania zewnętrznego wyglądu fontanny. Zmiany należy uzgodnić z Zamawiającym oraz jeżeli będzie to konieczne uzyskać zgodę Wojewódzkiego Konserwator Zabytków w Olsztynie (po stronie Wykonawcy).

z up. BURMISTRZA

**/-/ Andrzej Wiśniewski
ZASTĘPCA BURMISTRZA**

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego/osoby upoważnionej)