

P. Chyżewski

URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO
Wydział Organizacyjny

umdzialdowo@netbiz.com.pl

2019 11 29

Od: PSSE Działdowo <psse.dzialdowo@sanepid.olsztyn.pl>
Wysłano: czwartek, 28 listopada 2019 15:01
Do: sekretariat@ugdzialdowo.pl; umdzialdowo@netbiz.com.pl; sekretariat@e-starostwo.pl; sekretariat@dzialdowo.starostwo.gov.pl; PIW Działdowo
Temat: Fw: PSSE w Działdowie
Załączniki: Scan0323.pdf

L.dz. Podpis

Dzień dobry,

PSSE w Działdowie przesyła w załączeniu dokumenty dotyczące warunkowej przydatności wody do spożycia w.p Rudolfowo oraz przydatności wody do spożycia w.p Komorniki.

Pozdrawiam

Małgorzata Kołodyńska

Działdowo, dnia 28.11.2019 r.

HK.4300.12.42.2019

Gminny Zakład
Usług Komunalnych w Uzdrawie

13-200 Działdowo

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), art. 27 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59), art. 5 ust. 1 i art 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1437) § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 4 i ust. 5 oraz załącznika nr 1 część C tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie na podstawie sprawozdania z badań wody Nr SBW.4051.3/888z,889z,890z,891z,892z/2019 z dnia 28.11.2019 r. pobranej w ramach kontroli urzędowej w dniu 25.11.2019 r. z sieci wodociągowej Rudolfowo (gm. Działdowo) wodociągu publicznego Działdowo oraz po dokonaniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów i uznaniu stwierdzonej niezgodności za nieistotną- niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, a także uwzględniając podjęte przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdrawie działania naprawcze

STWIERDZA

**warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi
z sieci wodociągowej Rudolfowo (gm. Działdowo) wodociągu publicznego
Działdowo**

ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne spowodowane wysoką wartością
parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22^oC.

Woda z wodociągu może być używana do spożycia oraz do celów sanitarno-higienicznych
po przegotowaniu

w terminie 30 dni od dnia otrzymania sprawozdania z badań jakości wody

NAKAZUJE

1. W porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Działdowie poinformować konsumentów zaopatrywanych w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z sieci wodociągowej Rudolfowo (gm. Działdowo) wodociągu publicznego Działdowo o warunkowej przydatności wody do spożycia.

- Konsumenci uzyskują informację o jakości wody zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej lub z komunikatów umieszczanych na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej podmiotu, jeżeli taka strona jest prowadzona.
2. Doprowadzić jakość wody pod względem mikrobiologicznym pochodzącej z sieci wodociągowej Rudolfowo (gm. Działdowo) wodociągu publicznego Działdowo do wymagań jakościowych określonych w załączniku nr 1 część C tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
 3. Przekazać Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Działdowie pisemną informację o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.
 4. Informować na bieżąco Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie o podejmowanych działaniach zmierzających do zapewnienia właściwej jakości wody.
 5. Na bieżąco przedstawiać kontrolne wyniki badań próbek wody z punktów monitoringowych.
 6. Po przeprowadzeniu działań naprawczych przedstawić sprawozdania z badań mikrobiologicznych wody z punktów monitoringowych potwierdzających spełnienie wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 25.11.2019 r. w ramach kontroli wewnętrznej pobrano 5 próbek wody z punktów zgodności wodociągu publicznego Działdowo- sieć: Malinowo 10, Zespół Szkół, WC- kod próbki 888z, sieć: Komorniki,9, budynek mieszkalny, kuchnia- kod próbki 889z, sieć: Wysoka 62, Oddział Przedszkolny, WC- kod próbki 890z, sieć: Księży Dwór, Szkoła Podstawowa, kuchnia-kod próbki 891z oraz sieć: Rudolfowo, budynek mieszkalny 5/7, kuchnia – kod próbki 892z; Nr sprawozdania z badań SBW.4051.3/888z,889z,890z,891z,892z/2019 z dnia 28.11.2019 r. W próbce wody pobranej z sieci wodociągowej w Rudolfowie, budynek mieszkalny 5/7, kuchnia- kod próbki 892z stwierdzono wysoką wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22⁰C w ilości >300 jtk/1ml.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie mając na uwadze zdrowotność wody oraz po uznaniu stwierdzonej niezgodności za nieistotną- niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, a także uwzględniając zakres działań naprawczych przedstawionych przez Kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdowie w piśmie znak: Ldz.379/2019 z dnia 28.11.2019 r. mających na celu przywrócenie należytej jakości wody obejmujący: płukanie sieci wodociągowej oraz prowadzenie wewnętrznej kontroli jakości wody wodociągowej, a także na podstawie wyżej opisanego sprawozdania z badania próbek wody, stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z sieci wodociągowej Rudolfowo (gm. Działdowo) wodociągu publicznego Działdowo ze względu na odchylenia od wymagań mikrobiologicznych określonych w załączniku nr 1 część C tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Zgodnie z załącznikiem nr 1 część C tabela 1 zaleca się, aby wartość parametryczna dla ogólnej liczby mikroorganizmów w 22⁰C w kranie konsumenta nie przekraczała 200 jtk/1ml.

Zgodnie z § 21 ust. 4 powołanego rozporządzenia Ministra Zdrowia w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić warunkową przydatność wody do spożycia z zastrzeżeniem, że wartość parametryczna bakterii grupy coli <10 jtk (NPL)/100 ml oraz że w badanej próbce wody wykonano badania wykluczające obecność parametrów Escherichia coli i enterokoki. Ponadto warunkiem koniecznym jest uznanie, iż stwierdzona niezgodność jest nieistotna, czyli nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów, innym koniecznym warunkiem jest wdrożenie stosownych działań naprawczych.

Zanieczyszczenie wody pod względem mikrobiologicznym może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Woda w pewnych okolicznościach może być czynnikiem chorobotwórczym, a nawet epidemicznym głównie chorób zakaźnych przewodu pokarmowego wywoływanych przez bakterie, wirusy i pasożyty. Długotrwale utrzymujące się skażenie wody pitnej bakteriami może przyczynić się do negatywnych skutków zdrowotnych dla konsumenta. Bakterie posiadają zdolność szybkiego namnażania się, zwłaszcza w sieci wodociągowej. Ponieważ tą drogą woda dociera do wielu odbiorców zasięg zagrożenia może być bardzo szeroki.

Podjęcie działań naprawczych jest niezbędne w celu wypełnienia zapisów § 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia Ministra Zdrowia, który stanowi, że woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

Oznaczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C może być wykorzystywane do oceny obecności w instalacjach wodnych biofilmu.

Psychrofilne bakterie wodne rosną w niższej temperaturze, tj. 22°C i są to przede wszystkim niechorobotwórcze bakterie wodne. Gram-ujemne bakterie wodne wytwarzają jednak lipopolisacharydy ściany komórkowej, które mogą działać toksycznie tak jak enterotoksyny bakterii chorobotwórczych. Z tego powodu ich liczba powinna być również monitorowana.

Ich obecność w wodzie wodociągowej może sygnalizować wtórne zanieczyszczenie. Każda niezgodność wartości parametrów ustalonych dla celów kontroli wymaga ustalenia przyczyny i zastosowania działań naprawczych w celu przywrócenia właściwej jakości wody oraz poinformowania konsumentów.

W oparciu o § 26 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie przygotował komunikat dla odbiorców wody do zamieszczenia na stronie BIP Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Działdowie. Komunikaty opracowane przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego, są rozpowszechniane przez właściwego wójta/burmistrza w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nimi konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1437), jednostka odpowiedzialna za eksploatację wodociągu ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody. Natomiast art. 12. ust. 5 powołanej ustawy nakłada na wójta (burmistrza) obowiązek informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Podstawę prawną wydania decyzji stanowią przepisy ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59); art. 37 określa, że

w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

Strona, w dniu 28.11.2019 r. zgodnie z § 21 ust. 5 przedstawiła zakres działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody obejmujący: płukanie sieci wodociągowej oraz prowadzenie wewnętrznej kontroli jakości wody wodociągowej.

W związku z powyższym, w celu usunięcia stwierdzonego zanieczyszczenia wody oraz mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie orzekł jak w sentencji decyzji.

O wykonaniu nakazu decyzji należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie.

Uprzedza się stronę, że w razie niewykonania nałożonych obowiązków w wyznaczonym terminie lub braku informacji o ich wykonaniu, stosowane będą środki egzekucji administracyjnej, określone w art. 1a pkt 12b ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.).

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (art.127a Kpa).

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grzegorz Mrowiński
niezależny członek zarządu publicznego

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Hallera 32, 13-200 Działdowo
3. Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
4. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Działdowie
ul. Kościuszki 13, 13-200 Działdowo
5. PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
6. PSSE w/m Sekcja Epidemiologii

7. PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
8. PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
9. a/a

Do wiadomości (wyłącznie drogą elektroniczną):

1. Wójt Gminy Działdowo
ul. Księżodworska 10
13-200 Działdowo
2. Burmistrz Działdowa
ul. Zamkowa 12
13-200 Działdowo
3. Starosta Powiatowy w Działdowie
ul. Kościuszki 13, 13-200 Działdowo
4. Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Działdowie
ul. Męczenników 11, 13-200 Działdowo

