

Działdowo, dnia 03.02.2020 r.

RZE.271.2.2.2020

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Rewitalizacja miejskiej przestrzeni publicznej – Park Honorowych Dawców Krwi”**.

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ 2

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający udziela wyjaśnień, w związku z pytaniami Wykonawców, dotyczącymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu jw.

Pytanie 1

„Proszę o informację z jakiego drzewa mają być schody- liściaste czy iglaste- rodzaj?”

Odpowiedź

Zgodnie z wcześniejszą odpowiedzią schody należy wykonać z drewna w klasie C24, czyli z drewna iglastego.

z up. BURMISTRZA

**/-/ Andrzej Wiśniewski
ZASTĘPCA BURMISTRZA**

.....

(podpis Kierownika Zamawiającego/osoby upoważnionej)