

**Burmistrz Miasta Działdowo**  
**ul. Zamkowa 12**  
**13 – 200 Działdowo**

## **Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego numer postępowania WRP.271.3.2012, nr ogłoszenia **452528-2012**; **data zamieszczenia: 15.11.2012**, którego przedmiotem jest: **Budowa ulic Lentza i Cybisa.**

### **WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1**

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonym przez wykonawcę, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), wyjaśniam, co następuje.

#### **Pytanie nr 1.**

Zgodnie z projektem wykonawczym na połączeniu jezdni ze zjazdami należy wbudować krawężnik betonowy wtopiony o wym. 15x20cm, który jest niedostępny na naszym rynku.

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wbudowanie krawężnika betonowego najazdowego o wym. 15x22cm ogólnie dostępnego.*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wbudowanie krawężnika betonowego najazdowego o wymiarach 15x22 cm na połączeniu jezdni ze zjazdami.

#### **Pytanie nr 2.**

Zgodnie z projektem wykonawczym na połączeniu jezdni z chodnikiem należy wbudować krawężnik betonowy o wym. 15x20 cm, który jest niedostępny na naszym rynku.

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wbudowanie krawężnika betonowego oporowego o wym. 12x25cm ogólnie dostępnego.*

#### **Odpowiedź:**

Na połączeniu jezdni z chodnikiem przewidziany jest krawężnik o wymiarach 15x30 cm. Ewentualnie w miejscach gdzie dokumentacja przewiduje krawężnik 15x 20, można wbudować krawężnik o wymiarach 15x22cm, a nie 12x25 cm

#### **Pytanie nr 3**

Ulica Lentza część I wykonanie nawierzchni oraz parkingu z płyt ażurowych o gr. 10cm, brak w kosztorysie ofertowym pozycji na zamulenie płyt ażurowych oraz informacji w projekcie wykonawczym i SST czym należy zamulić płyty ażurowe.

#### **Odpowiedź:**

W kosztorysie ofertowym, w pozycji „ulożenie płyt ażurowych”, należy uwzględnić wypełnienie wolnych przestrzeni (otworów) w nawierzchni jezdni żwirem o uziarnieniu 2/16, natomiast w nawierzchni parkingu humusem z obsianiem trawą.

Ponadto Zamawiający informuje, iż w pozycjach kosztorysowych w których występuje wywóz urobku należy uwzględnić wywóz urobku na odległość do 1 km.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem

**z up. BURMISTRZA  
mgr Ryszard Duchna  
ZASTĘPCA BURMISTRZA**

.....  
*(podpis Kierownika Zamawiającego lub  
osoby, której Kierownik Zamawiającego  
powierzył wykonywanie zastrzeżonych  
dla niego czynności)*