



Projektowane przyłącze kablem
YAKXS 4x25mm² ułożyć w rurze
ochronnej typu DVK 75mm L=0,6m
L1=8m — — — — —



- 5. astronomiczny zegar sterujący
- 9. stycznik
- 13. przełącznik manewrowy
- 17. ogranicznik mocy

<p align="center">Przebudowa ul. Wolności, Sportowej i Budowlanej W DZIAŁDOWIE</p>			
	INWESTOR GMINA MIASTO DZIAŁDOWO, 13-200 DZIAŁDOWO, UL. ZAMKOWA 12		
	STADIUM PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA ELEKTRYCZNA	SKALA:
RYSUNEK Schemat szty oswieetlenia ulicznego			NUMER RYSUNKU 1
PROJEKTOWI BRANŻA ELEKTRYCZNA: Leonard Wiśniewski uprawniony projektant oraz kierownik budowy i robót w sp. z o.o., Instalacyjno-Intynieringowa i zakresle Instalacji elektrycznych nr Cio-18/84, MOJIB nr MAZ/IE/4758/01			
PODPIS			
PRZEWIDUJEMY WYKONANIE			
DATA CZERWIEC 2016 R.			