



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Województwo  
Warmińsko - Mazurskie



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”**

Działdowo 2013-01-07

**Burmistrz Miasta Działdowo**  
**Gmina Miasto Działdowo**  
**ul. Zamkowa 12**  
**13 - 200 Działdowo**

### **Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Budowę wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną i drogową” - w systemie zaprojektuj i wybuduj**  
Znak postępowania: WRP.271.7.2012

#### **WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 11**

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonymi przez Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), wyjaśniam, co następuje.

#### **Pytanie 1.**

Niniejszym, zwracamy się do Państwa z zapytaniem o możliwość ofertowania i zastosowania w wentylacji hali basenowej, w centrali wentylacyjnej basenowej wysokosprawnego epoksydowanego wymiennika krzyżowego wykonanego z aluminium anodowanego, zamiast zaproponowanego w dokumentacji projektowej polipropylenowego wymiennika krzyżowego (lub wymiennika krzyżowego wykonanego z innego tworzywa sztucznego) - jako równoważnego do urządzenia wymienionego w projekcie i załączonego na stronach biuletynu informacji publicznej, oczywiście pod warunkiem spełnienia parametrów projektowych? Ponadto, chciałbym wspomnieć, iż wymienniki krzyżowe wykonane z anodowanego aluminium dodatkowo epoksydowanego stosowane są przez naszą firmę przez około 20 -stu lat, natomiast przez firmę Dantherm od końca lat siedemdziesiątych. Przez ten okres nigdy nie stwierdzono przedwczesnego ich zużycia lub skorodowania. Oferowane zaledwie od kilku lat na rynku wymienniki polipropylenowe nie mogą być w żaden sposób porównywane, ponieważ nie wiadomo jak będą się one zachowywać po 30 latach pracy.

Powyższa prośba ma na celu możliwość uczciwego konkurowania z firmami, do których nawiązuje projekt zamieszczony na stronach biuletynu informacji publicznej oraz możliwość **„Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”**





**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Województwo  
Warmińsko - Mazurskie



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## **„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”**

uzyskania przez Państwa najlepszej możliwej oferty cenowej przy zachowaniu najwyższych standardów. Pragnę tutaj powołać się na Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych art. 29, która określa zasady uczciwej konkurencji.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wszelkie projekty oraz roboty budowlane należy wykonać zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ, w szczególności zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU. Zamawiający zgodnie z art. 29 Pzp dopuszcza zastosowanie materiałów innych niż określa PFU pod warunkiem zastosowania materiałów o parametrach nie gorszych niż przyjęte w PFU. Zaprojektowane i preferowane w projekcie rozwiązania w zakresie doboru materiałów i produktów należy traktować jako przykładowe, które można zastąpić innymi, wykazującymi porównywalne lub nie gorsze parametry techniczne w tym: cechy fizyczne, mechaniczne, estetyczne itd. Zmiany mogą następować jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z Inwestorem. Wykonawca nie jest zobowiązany do zgłaszania materiałów i urządzeń równoważnych na etapie składania ofert.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem

**BURMISTRZ**  
**mgr Bronisław Mazurkiewicz**

.....  
*(podpis Kierownika Zamawiającego lub  
osoby, której Kierownik Zamawiającego  
powierzył wykonywanie zastrzeżonych  
dla niego czynności)*

**„Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego  
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”**

