



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Województwo
Warmińsko - Mazurskie



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Działdowo 2013-01-07

Burmistrz Miasta Działdowo
Gmina Miasto Działdowo
ul. Zamkowa 12
13 - 200 Działdowo

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Budowę wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną i drogową” - w systemie Zaprojektuj i wybuduj**
Znak postępowania: WRP.271.7.2012

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 8

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonymi przez Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), wyjaśniam, co następuje.

Pytanie 1.

Czy zamówieniem objęta jest dostawa i montaż saun fińskiej, rzymskiej, parowej, grotty solnej?

Odpowiedź:

Zamawiający w PFU w załączniku pn. „ Wyposażenie stanowiące środki trwałe” str. 51 A.2.11 określił w sposób jednoznaczny dostawę i montaż saun fińskiej, rzymskiej, parowej i grotty solnej.

„Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”





„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Pytanie 2.

Czy solarium objęte jest przedmiotem zamówienia? Proszę o podanie ewentualnych parametrów.

Odpowiedź:

Solarium objęte jest przedmiotem zamówienia. Zamawiający w PFU w załączniku pn. „ Wyposażenie stanowiące środki trwałe” str. 52 - 53 A.2.11 określił w sposób jednoznaczny parametry i wyposażenie solarium.

Pytanie 3.

W opisie wyposażenia niecek (PFU str.122) przyjęte są reflektory podwodne LED koloru białego, natomiast w szczegółowym opisie wykonania niecek (PFU str. 46 - 50) ujęte są reflektory LED kolorowe. W załączniku nr I) - koncepcja oświetlenia projektowego opisane są reflektory z halogenowym źródłem światła. Proszę o jednoznaczną odpowiedź, jaki typ światła należy przyjąć w ofercie.

Odpowiedź:

W ofercie należy przyjąć reflektory LED kolorowe.

Pytanie 4.

Czy wyposażenie siłowni opisane w załączniku nr g) - wyposażenie siłowni objęte jest przedmiotem zamówienia?

Odpowiedź:

Wyposażenie siłowni opisane w załączniku nr q) objęte jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie 5.

Czy elementy ujęte w załączniku wyposażenie stanowiące środki trwałe objęte są zamówieniem, a szczególnie urządzenie do ostrzenia i suszenia łyżew, które w załączniku nr o) koncepcja lodowiska wymienione są jako drugi etap tj. dostawa inwestorska?

Odpowiedź:

Elementy wyposażenia stanowiące środki trwałe ujęte w załącznikach PFU objęte są zamówieniem. Urządzenie do ostrzenia i suszenia łyżew są już w posiadaniu Zamawiającego w związku z powyższym nie należy ujmować ich w ofercie.



„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Pytanie 6.

Prosimy o określenie rodzaju roślinności średniej oraz wysokiej, która zgodnie z PFU ma zajmować minimum 20% powierzchni działki 189/2 oraz działki nr 154/2.

Odpowiedź:

Na etapie PB należy dokładnie określić roślinność w uwzględnieniu z inwestorem. Zgodnie z zapisem Miejscowego Planu Zagospodarowania §52 pkt 3 „ W obrębie terenów jak w ust. 1, ustala się zasadę, że minimum 20% powierzchni terenu musi być przeznaczona na zieleń średnią i wysoką, głównie jako izolacja od strony wszystkich granic”. Roślinność powinna mieć właściwości izolacyjne. Zamawiający określa roślinność średnią i wysoką jako przystosowaną do warunków atmosferycznych przez cały rok oraz niestwarzających uciążliwości podczas eksploatacji Centrum.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem

BURMISTRZ
mgr Bronisław Mazurkiewicz

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby, której Kierownik Zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)