

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
Plac Biedrawy 5
13-200 Działdowo

URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO
Biuro Obsługi Klienta

HK.4300.12.3.2021

Data wpływu 2021-03-23

Działdowo, dnia 16.03.2021 r.

L.dz. 3039/24 [podpis]

[podpis]
DEKRETACJA ELEKTRONICZNA

2021-03-23

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Hallera 32
13-200 Działdowo

Decyzja

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 195) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3, § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po przeprowadzonej kontroli jakości wody pobranej w dniu 01.03.2021 r. z wodociągu publicznego Działdowo – SUW woda czysta, opisanej w protokole Nr HK.4300.12.3.2021 z dnia 01.03.2021 r., Kod próbki 26/Dz oraz sprawozdania laboratoryjnego Nr SBW.4051.3/85/2021 z dnia 04.03.2021 r. z badania wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie

stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

Woda w próbie zbadana w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie opisanych jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom określonym w załączniku Nr 1 części A tabela Nr 1 oraz załączniku Nr 1 części C tabela Nr 1 i Nr 2, do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie wyników badań laboratoryjnych i powołanych przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (art. 127a Kpa).

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego

mgr inż. Urszula Aurast
kierownik Sekcji HŻŻ i PU

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Działdowa
ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo

p. Chylini
delegatka elblonka
25.01.2021 W

Działdowo, dnia 31.12.2020 r.

HK.4304.2.29.2020

URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO
Biuro Obsługi Klienta

Data wpływu 2021-01-25

L.dz. 813/21 Podpis

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Działdowie

ul. Leśna 1
13-200 Działdowo

OCENA JAKOŚCI WODY

przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego Szpital Działdowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn.zm.), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową (roczną) ocenę jakości wody dla wodociągu lokalnego Szpital Działdowo.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. pobrano próby do badań:

mikrobiologicznych: 8 próbek wody (5 w ramach kontroli urzędowej i 3 w ramach kontroli wewnętrznej)

fizycznych: 8 próbek wody (5 w ramach kontroli urzędowej i 3 w ramach kontroli wewnętrznej)

chemicznych: 4 próbki wody (1 w ramach kontroli urzędowej i 3 w ramach kontroli wewnętrznej)

ponadto, w ramach kontroli urzędowej pobrano 2 próbki wody cieplej w kierunku bakterii z rodzaju Legionella sp.

Na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu lokalnego Szpital Działdowo przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie w ramach kontroli urzędowej, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Uzasadnienie

Badania jakości wody w wodociągu lokalnym Szpital Działdowo w 2020 r. przeprowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Próbka wody ciepłej zbadana w kierunku bakterii Legionella odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w zał. Nr 5 część A powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i woda może być używana do zasilania pryszniców i innych urządzeń wytwarzających aerozole wodno-powietrzne.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
2. Burmistrz Działdowa
ul. Zamkowa 12
13-200 Działdowo