



Działdowo, dnia 15.07.2020 r.

HK.4304.2.2.2020

Przedsiębiorstwo Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.  
w Działdowie

ul. Gen. J. Hallera 32  
13-200 Działdowo

## OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Działdowo  
(zaopatruje w wodę miejscowości: Działdowo, Pierławki, Wysoka, Księży Dwór, Prusinowo,  
Komorniki, Rudolfowo, Malinowo)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn.zm.), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową (półroczną) ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Działdowo.

**W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. pobrano próby do badań:**

**mikrobiologicznych:** 30 próbek wody (9 w ramach kontroli urzędowej i 21 w ramach kontroli wewnętrznej)

**fizycznych:** 22 próbki wody (6 w ramach kontroli urzędowej i 16 w ramach kontroli wewnętrznej)

**chemicznych:** 2 próbki wody (1 w ramach kontroli urzędowej i 1 w ramach kontroli wewnętrznej)

Na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Działdowo w ramach kontroli urzędowej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o., ul. Gen. J. Hallera 32, 13-200 Działdowo oraz Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie, 13-200 Działdowo

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie  
stwierdza:**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi**

## Uzasadnienie

Badania jakości wody w wodociągu publicznym Działdowo w I półroczu 2020 r. przeprowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W dniu 16.01.2020 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w sieci wodociągowej Komorniki (gm. Działdowo) wodociągu publicznego Działdowo ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne spowodowane wysoką wartością parametru ogólna liczba mikroorganizmów 22°C. Jednostką odpowiedzialną za eksploatację sieci wodociągowej na terenie gminy wiejskiej Działdowo jest Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdownie 13-200 Działdowo, który bezzwłocznie podjął działania naprawcze mające na celu przywrócenie należytej jakości wody obejmujący płukanie sieci wodociągowej w Komornikach oraz prowadzenie wewnętrznej kontroli jakości wody wodociągowej.

W dniu 02.01.2020 r. na podstawie sprawozdania laboratoryjnego z badania próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z sieci wodociągowej w Komornikach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi w sieci wodociągowej Komorniki (gm. Działdowo) wodociągu publicznego Działdowo.

Jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Działdowie

*mgr Grażyna Mówińska*  
*specjalista zdrowia publicznego*

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

*Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art.25 ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE)*

### Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) Gminny Zakład Usług Komunalnych  
w Uzdownie  
13-200 Działdowo
- 3) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 4) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 5) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 6) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 7) a/a

Do wiadomości (wyłącznie drogą elektroniczną):

1. Burmistrz Działdowa  
ul. Zamkowa 12  
13-200 Działdowo
2. Wójt Gminy Działdowo  
ul. Księżodworska 10  
13-200 Działdowo
3. Starosta Działdowski  
ul. Kościuszki 3  
13-200 Działdowo
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii  
ul. Męczenników 11  
13-200 Działdowo

