

**Od:** PSSE Działdowo <psse.dzialdowo@sanepid.olsztyn.pl>  
**Wysłano:** czwartek, 29 lipca 2021 10:02  
**Do:** umdzialdowo@netbiz.com.pl  
**Temat:** decyzja SP ZOZ Działdowo  
**Załączniki:** Scan\_29-07-2021\_1001.pdf

6692/21  
D

--

*niepodlega*

POJANA  
STWARCIE ODZYWIENIA  
NIEKORUMPCYJNY

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Działdowie

adres: pl. Biedrawy 5, 13-200 Działdowo.

infolinia: +48 22 25 00 115, fax. 23 6975186

e-mail: [psse.dzialdowo@sanepid.olsztyn.pl](mailto:psse.dzialdowo@sanepid.olsztyn.pl),

strona WWW: <https://www.gov.pl/web/psse-dzialdowo>

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Działdowie z siedzibą: pl. Biedrawy 5, 13-200 Działdowo. Każda osoba przysyłając wiadomość zawierającą jej dane osobowe drogą elektroniczną ma prawo dostępu do tych danych, żądania ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania w związku z jej szczególną sytuacją. Przesyłane dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi.

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie

ul. Leśna 1  
13-200 Działdowo

## DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), art. 27 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 195), art. 5 ust. 1 i art.12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 z późn.zm.), § 21 ust. 1 pkt 4 oraz załącznik nr 1 część A tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie na podstawie cząstkowego sprawozdania z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli urzędowej w dniu 26.07.2021 r. z wodociągu lokalnego SPZOZ Działdowo, sieć: kran w kuchni-zmywalnia kod próbki 82/Dz, sprawozdanie z badań SBW.4051.3/267.1;268.1/2021 Nr protokołu pobrania próbek HK.4300.26.6.2021 z dnia 26.07.2021 r.

## STWIERDZA

**brak przydatności wody do spożycia  
w wodociągu lokalnym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej w Działdowie**

ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne paciorkowcami kałowymi.  
Woda z wodociągu lokalnego nadaje się tylko i wyłącznie do splukiwania WC

## NAKAZUJE

1. Unieruchomienie wodociągu lokalnego.
2. Podjęcie działań naprawczych z określeniem terminu ich realizacji.
3. Poinformować konsumentów zaopatrywanych w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego SPZOZ Działdowo o braku przydatności wody do spożycia. Konsumentom uzyskują informację o jakości wody zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej lub z komunikatów umieszczanych na stronie internetowej podmiotu, jeżeli taka strona jest prowadzona.

4. Zapewnić odbiorcom zastępcze źródło wody przydatnej do spożycia przez ludzi, do czasu uzyskania pozytywnych wyników badania wody z wodociągu.
5. Doprowadzić jakość wody pod względem mikrobiologicznym w wodociągu lokalnym SPZOZ Działdowo do wymagań jakościowych określonych w załączniku Nr 1 część A tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
6. Do czasu osiągnięcia pełnej zgodności z wymaganą wartością parametrów mikrobiologicznych realizować dostawy wody z zastępczego źródła.
7. Informować na bieżąco Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie o podejmowanych działaniach zmierzających do zapewnienia właściwej jakości wody.
8. Na bieżąco przedstawiać kontrolne wyniki badań próbek wody z wodociągu lokalnego SPZOZ Działdowo.
9. Po przeprowadzeniu działań naprawczych przedstawić sprawozdania z badań mikrobiologicznych wody z wodociągu lokalnego SPZOZ Działdowo potwierdzających spełnienie wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Decyzji niniejszej na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 195) nadaje się **rygor natychmiastowej wykonalności**.

### **U Z A S A D N I E N I E**

Badanie próbki wody pobranej w dniu 26.07.2021 r. w ramach kontroli urzędowej z wodociągu lokalnego SPZOZ Działdowo wykazało obecność paciorkowców kałowych. Na podstawie analizy wyników przeprowadzonego badania próbki wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi ze względu na odchylenie od wymagań mikrobiologicznych określonych w załączniku Nr 1 część A tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Zanieczyszczenie wody pod względem mikrobiologicznym może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Woda w pewnych okolicznościach może być czynnikiem chorobotwórczym, a nawet epidemicznym głównie chorób zakaźnych przewodu pokarmowego wywoływanych przez bakterie, wirusy i pasożyty. Długotrwałe utrzymujące się skażenie wody pitnej bakteriami może przyczyniać się do negatywnych skutków zdrowotnych dla konsumenta. Bakterie posiadają zdolność szybkiego namnażania się, zwłaszcza w sieci wodociągowej. Ponieważ tą drogą woda dociera do wielu odbiorców zasięg zagrożenia może być bardzo szeroki.

Podjęcie działań naprawczych jest niezbędne w celu wypełnienia zapisów § 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia Ministra Zdrowia, który stanowi, że woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

Z tego powodu ich liczba powinna być również monitorowana. Każda niezgodność wartości parametrów ustalonych dla celów kontroli wymaga ustalenia przyczyny i zastosowania działań naprawczych w celu przywrócenia jakości wody oraz poinformowania konsumentów.

W oparciu o § 26 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia załączniku Nr 1 część A tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie przygotował komunikat dla odbiorców wody do zamieszczenia na stronie BIP Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Działdowie.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn.zm.) jednostka odpowiedzialna za eksploatację wodociągu ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyta jakość dostarczanej wody. Natomiast art. 12. ust. 5 powołanej ustawy nakłada na wójta (burmistrza) obowiązek informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Również art. 22 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.) nakłada na zarządzającego nieruchomością obowiązek utrzymywania jej w należyтым stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, natomiast art. 33 ust.2 pkt 4 określa, iż państwowy powiatowy inspektor sanitarny w celu zapobieżenia szerzeniu się zakażeń lub chorób zakaźnych może, w drodze decyzji wprowadzić zakaz korzystania z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze, pochodzącej z ujęć, co do których istnieje podejrzenie skażenia biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi.

Podstawę prawną wydania decyzji stanowią przepisy ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 195); art. 27 ust. 2 powołanej ustawy stanowi: „jeżeli naruszenie wymagań, o których mowa w ust. 1, spowodowało bezpośrednio zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, kosmetyku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu” oraz art. 37 określa, że w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

W związku z powyższym, w celu usunięcia stwierdzonego zagrożenia oraz mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne ludności Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie orzekł jak w sentencji decyzji.

O wykonaniu nakazu decyzji należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie.

Upředza się stronie, że w razie niewykonania nałożonych obowiązków w wyznaczonym terminie lub braku informacji o ich wykonaniu, stosowane będą środki egzekucji administracyjnej, określone w art. 1a pkt 12b ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1427 z późn.zm.).

## **Pouczenie**

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (art.127a Kpa).

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
*mgr inż. Cezaria Aurust*  
kierownik Sekcji HZZ i PU

### **Otrzymuje:**

1. Adresat

### **Do wiadomości:**

1. Burmistrz Działdowo  
ul. Zamkowa 12  
13-200 Działdowo
2. Wójt Gminy Działdowo  
ul. Księżodworska 10  
13-200 Działdowo
3. Starosta Powiatowy w Działdowie  
ul. Kościuszki 13, 13-200 Działdowo
4. Wydział Zarządzania  
Kryzysowego i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Działdowie  
ul. Kościuszki 13, 13-200 Działdowo
5. Warmińsko-Mazurski  
Państwowy Wojewódzki  
Inspektor Sanitarny
6. PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywnienia i Przedmiotów Użytku
7. PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
8. PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
9. a/a