

Data wpływu: 2021-08-02

Działdowo, dnia 30.07.2021 r.

HK. 4300.26.6.2021

Podpis

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie

ul. Leśna 1
13-200 Działdowo

DECYZJA

Działając na podstawie art. 154 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie

Postanawia

Uchylić w całości decyzję Nr HK.4300.26.6.2021 z dnia 28.07.2021 r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu lokalnym SP ZOZ W Działdowie ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne paciorkowcami kałowymi.

Uzasadnienie

W dniu 28.07.2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie decyzją Nr HK.4300.26.6.2021 stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi ze względu na odchylenie od wymagań mikrobiologicznych określonych w załączniku Nr 1 część A tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i nakazał:

1. Unieruchomienie wodociągu lokalnego.
2. Podjęcie działań naprawczych z określeniem terminu ich realizacji.
3. Poinformować konsumentów zaopatrywanych w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego SPZOZ Działdowo o braku przydatności wody do spożycia. Konsumentom uzyskują informację o jakości wody zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej lub z komunikatów umieszczanych na stronie internetowej podmiotu, jeżeli taka strona jest prowadzona.
4. Zapewnić odbiorcom zastępcze źródło wody przydatnej do spożycia przez ludzi, do czasu uzyskania pozytywnych wyników badania wody z wodociągu.
5. Doprowadzić jakość wody pod względem mikrobiologicznym w wodociągu lokalnym SPZOZ Działdowo do wymagań jakościowych określonych w załączniku Nr 1 część A

tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

6. Do czasu osiągnięcia pełnej zgodności z wymaganą wartością parametrów mikrobiologicznych realizować dostawę wody z zastępczego źródła.
7. Informować na bieżąco Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie o podejmowanych działaniach zmierzających do zapewnienia właściwej jakości wody.
8. Na bieżąco przedstawiać kontrolne wyniki badań próbek wody z wodociągu lokalnego SPZOZ Działdowo.
9. Po przeprowadzeniu działań naprawczych przedstawić sprawozdania z badań mikrobiologicznych wody z wodociągu lokalnego SPZOZ Działdowo potwierdzających spełnienie wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Na podstawie analizy wyników badań próbek wody pobranych w ramach kontroli urzędowej w dniu 28.07.2021 r. Nr sprawozdań z badań SBW.4051.3/276,277,278,279,280,281/2021 z dnia 30.07.2021 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdza, że woda w wodociągu lokalnym SP ZOZ w Działdowie spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (art.127a Kpa).

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Z up. [nieczytelny] [nieczytelny]
[nieczytelny]
[nieczytelny]
[nieczytelny]
[nieczytelny]

Otrzymuje:

1. Adresat

Do wiadomości:

1. Burmistrz Działdowa
ul. Zamkowa 12
13-200 Działdowo

2. Wójt Gminy Działdowo
ul. Księżodworska 10
13-200 Działdowo
3. Starosta Powiatowy w Działdowie
ul. Kościuszki 13, 13-200 Działdowo
4. Wydział Zarządzania
Kryzysowego i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Działdowie
ul. Kościuszki 13, 13-200 Działdowo
5. Warmińsko-Mazurski
Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
6. PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
7. PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
8. PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
9. a/a