

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
Plac Biedrawy 5
13-200 Działdowo
HK.4304.2.29.2021

P. Peć
DEKRETACJA ELEKTRONICZNA

2022 -01- 20

Działdowo, dnia 31.12.2021 r.

URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO
Biuro Obsługi Klienta

Data wpływu 2022 -01- 20

L.dz. 816/22
Podpis *[Z]*

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Działdowie

ul. Leśna 1
13-200 Działdowo

OCENA JAKOŚCI WODY

przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego Szpital Działdowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 195), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn.zm.), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową (roczną) ocenę jakości wody dla wodociągu lokalnego Szpital Działdowo.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. pobrano próby do badań:

mikrobiologicznych: 16 próbek wody (12 w ramach kontroli urzędowej i 4 w ramach kontroli wewnętrznej)

fizycznych: 9 próbek wody (5 w ramach kontroli urzędowej i 4 w ramach kontroli wewnętrznej)

chemicznych: 2 próbki wody (1 w ramach kontroli urzędowej i 1 w ramach kontroli wewnętrznej)

ponadto, w ramach kontroli urzędowej pobrano 2 próbki wody ciepłej w kierunku bakterii z rodzaju *Legionella* sp.

zakwestionowano: 1 próbę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne paciorkowcami kałowymi oraz 1 próbę wody ciepłej użytkowej ze względu na przekroczenie dopuszczalnej liczby bakterii z rodzaju *Legionella*

Na podstawie ostatnich sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu lokalnego Szpital Działdowo przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie w ramach kontroli urzędowej, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Uzasadnienie

Badania jakości wody w wodociągu lokalnym Szpital Działdowo w 2021 r. przeprowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W dniu 31.05.2021 r. przeprowadzono urzędową kontrolę jakości ciepłej wody użytkowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie w kierunku obecności bakterii z rodzaju *Legionella*. Pobrano próbki wody ciepłej z 2 punktów: z kanału przeglądowego oraz z kranu czerpalnego na oddziale intensywnej terapii. W jednej z próbek (próbka wody pobrana na oddziale intensywnej terapii) wyhodowano bakterie z rodzaju *Legionella* w liczbie 2273/1000 ml, która stanowiła niezgodność z wymaganiami mikrobiologicznymi określonymi w zał. nr 5 części A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W dniu 10.06.2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie wydał decyzję nakazującą wyłączyć z eksploatacji urządzenia i instalacje wody ciepłej, przeprowadzić zabiegi ich czyszczenia i dezynfekcji oraz wykonać badanie po 1 tygodniu od czyszczenia i dezynfekcji, następnie co 3 miesiące.

Przeprowadzone przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie działania naprawcze polegające na czyszczeniu i termicznej dezynfekcji oraz płukaniu urządzeń i instalacji wody ciepłej pozwoliły na doprowadzenie wody do jakości zgodnej z wymaganiami mikrobiologicznymi określonymi w zał. nr 5 części A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Próbki wody zostały pobrane w dniach 21.06.2021 r., 25.06.2021 r. oraz 19.10.2021 r.

W dniu 28.07.2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu lokalnym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne paciorkowcami kałowymi, które stwierdzono w próbce wody pobranej z sieci wodociągowej w kuchni- zmywalnia w ilości 1 jtk/100 ml.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie przeprowadził działania naprawcze, które polegały na zapewnieniu odbiorcom zastępczego źródła wody przydatnej do spożycia przez ludzi oraz czyszczeniu zbiorników retencyjnych do magazynowania wody. Ponadto przeprowadzono płukanie sieci wodociągowej i prowadzono wewnętrzną kontrolę jakości wody wodociągowej.

W dniu 30.07.2021 r., na podstawie analizy wyników badań próbek wody pobranych w ramach kontroli urzędowej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdził, że woda w wodociągu lokalnym SP ZOZ w Działdowie spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Próbki wody ciepłej zbadane w kierunku bakterii Legionella odpowiadają wymaganiom sanitarnym określonym w zał. Nr 5 część A powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i woda może być używana do zasilania pryszniców i innych urządzeń wytwarzających aerozole wodno-powietrzne.

Z up. Państwowego, Powiatowego
Inspektora Sanitarnego

mgr inż. Urszula Aurst
kierownik Sekcji HŻŻ i PU

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywnienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
2. Burmistrz Działdowa
ul. Zamkowa 12
13-200 Działdowo

