

GFW 7033.26.2022

p. A. Peł
DEKRETACJA ELEKTRONICZNA

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W DZIAŁDOWIE
13-200 DZIAŁDOWO
DZIAŁDOWO
PL. BIEDRAWY 5

2022 -07- 25

DZIAŁDOWO, 2022-07-22

URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO
Biuro Obsługi Klienta

Data wpływu 2022 -07- 25

L.dz. 9022/22 Podpis

URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO
DZIAŁDOWO
DZIAŁDOWO
UL. ZAMKOWA 12

DECYZJA

Decyzja HK.9020.1.63.2022 z 22.07.2022 r.

Załączniki:

1. [Decyzja administracyjna dot. stanu technicznego wodociąg publiczny Działdowo.pdf](#)

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie

13-200 Działdowo, pl. Biedrawy 5; tel./fax (23) 697-26-34; psse.dzialdowo@sanepid.olsztyn.pl; www.gov.pl/web/psse-dzialdowo

Działdowo, dnia 22.07.2022 r.

HK.9020.1.63.2022

Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
w Działdowie

ul. Hallera 32
13-200 Działdowo

DECYZJA

Na podstawie art. 27 ust. 1 i art. 37 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn.zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 624 z późn.zm.), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2069 z późn.zm.) po przeprowadzonej kontroli stanu sanitarno-technicznego urządzenia wodociągowego Działdowo, opisanego w protokole kontroli z dnia 11.07.2022 r., Nr protokołu: HK.9020.1.63.2022

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie

NAKAZUJE

pkt 1-3 wykonać w terminie do dnia 31.03.2023 r. , natomiast pkt 4-7 wykonać w terminie do dnia 15.09.2022 r.

Stacja Uzdatniania Wody

1. Zapewnić właściwy stan sanitarno-techniczny sufitu i ścian w hali filtrów.
2. Zapewnić właściwy stan sanitarno-techniczny sufitu i ścian w pomieszczeniu sprężarkowni.
3. Zapewnić właściwy stan sanitarno-techniczny rur tłocznych w hali filtrów.

Studnia Nr II

4. Zapewnić właściwy stan sanitarno-techniczny ścian studni.
5. Zapewnić właściwy stan sanitarno-techniczny metalowego wjazdu do studni.

Studnia Nr IIIA

6. Zapewnić właściwy stan sanitarno-techniczny ścian studni.

Studnia Nr IV

7. Zapewnić właściwy stan sanitarno-techniczny ścian studni.

UZASADNIENIE

W związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego nad wodociągiem publicznym Działdowo, w dniu 11.07.2022 r. przeprowadzono kontrolę stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego- Stacji Uzdatniania Wody oraz studni na ujęciu wody. Z czynności kontrolnych został sporządzony protokół Nr HK.9020.1.63.2022.

Podczas kontroli stwierdzono zły stan sanitarno-techniczny ścian i sufitów w hali filtrów Stacji Uzdatniania Wody (SUW) oraz w sprężarkowni, a także zły stan sanitarno-techniczny rur tłocznych w SUW. Ponadto w studniach nr II, IIIA i IV stwierdzono odpryski farby na ściankach studni i dodatkowo przy studni Nr II zły stan sanitarno-techniczny metalowego węża do studni.

Wymienione uchybienia stanowią naruszenie przepisów określonych w art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn.zm.) który określa, że utrzymywanie urządzeń wodnych należy do ich właścicieli i polega na eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu zachowania ich funkcji.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 z późn.zm.) użytkownicy nieruchomości obowiązani są utrzymywać je w stanie sanitarnym nie naruszającym wymagań higienicznych i zdrowotnych, w tym w szczególności nie stwarzającym zagrożenia przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń.

Zły stan sanitarno-techniczny ścian i sufitów w hali filtrów SUW oraz w sprężarkowni może wpływać na obniżenie jakości powietrza w pomieszczeniu SUW i pośrednio na jakość wody, ponieważ powietrze niezbędne w procesie technologicznym jest czerpane z pomieszczenia SUW. Z kolei zły stan sanitarno-techniczny (korozja) rur tłocznych w SUW stwarza ryzyko przecieków i pogorszenia jakości wody, natomiast zły stan sanitarno-techniczny ścian studni może także wpływać na pogorszenie jakości wody, ponieważ ściany są siedliskiem kurzu, roztoczy i grzybów- pleśni.

Nie ulega wątpliwości, że stan techniczny urządzenia wodociągowego i jego eksploatacja w sposób bardzo istotny wpływają na jakość wody dostarczanej konsumentom.

Aby woda była bezpieczna dla zdrowia i spełniała najwyższe wymagania jakościowe, niezbędna jest pełna ochrona na poszczególnych etapach jej produkcji.

Termin usunięcia uchybień został uzgodniony z kierownikiem Wodociągów i Kanalizacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Działdowie.

W ocenie organu za przychyleniem się do określonego terminu wykonania uchybień sanitarnych występujących w SUW oraz studniach Nr II, IIIA i IV przemawia interes społeczny i słuszny interes strony.

W interesie społecznym jest zachowanie właściwego stanu sanitarno-technicznego urządzenia wodociągowego w celu zapewnienia wymaganej przepisami prawa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Z kolei w interesie strony jest ustalenie realnego terminu wykonania nakazów decyzji, z uwagi na potrzebę przeprowadzenia prac remontowych w korzystnych warunkach pogodowych.

Zawiadomieniem Nr HK.9020.1.63.2022 z dnia 13.07.2022 r. (podpisanym dnia 14.07.2022 r.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie wyznaczył stronie siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego, licząc od dnia doręczenia przedmiotowego zawiadomienia (art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego), informując jednocześnie, iż przed upływem tego terminu strona może zapoznać się z zebranymi dowodami i materiałami w sprawie (art.10 § 1 wymienionej ustawy).

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Działdowie, ul. Hallera 32, 13-200 Działdowo nie skorzystał z przysługujących uprawnień i nie wniósł żadnych uwag i zastrzeżeń.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie powołanych przepisów postanowiono jak w sentencji decyzji.

Podstawę prawną wydania decyzji w wyniku prowadzenia czynności kontrolnych stanowią wymienione w jej podstawie prawnej przepisy ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 195 z późn.zm.); art. 27 ust. 1 powołanej ustawy stanowi, że w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, Państwowy Inspektor Sanitarny nakazuje w drodze decyzji usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień oraz art. 37 ust.1 określa, że w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

O wykonaniu nakazu decyzji należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie.

Upredza się stronę, że w razie niewykonania nałożonych obowiązków w wyznaczonym terminie lub braku informacji o ich wykonaniu, stosowane będą środki egzekucji administracyjnej, określone w art. 1a pkt 12b ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 479 z późn. zm.).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji odo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (art.127a Kpa).

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie

mgr Grażyna Mówińska
Specjalista zdrowia publicznego

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust. 2 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE)

RODO – informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych została udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Działdowie: <https://www.gov.pl/web/psse-dzialdowo> w zakładce Klauzula informacyjna oraz w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Działdowie na tablicy informacyjnej

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Burmistrz Działdowa
- ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo
3. a/a