

**Burmistrz Miasta Działdowo
ul. Zamkowa 12
13 – 200 Działdowo**

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego numer postępowania WRP.271.7.2014, nr ogłoszenia **107160-2014.**; **data zamieszczenia: 28.03.2014**, którego przedmiotem jest: „**Termomodernizacja budynku MOSiR przy ul. Robotniczej 10**”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonym przez wykonawcę, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), wyjaśniam, co następuje.

Pytanie nr 1.

W SIWZ jak również w dołączonych przedmiarach nie określono parametrów technicznych papy termozgrzewalnej jaka ma być zastosowana przy kryciu dachów po ociepleniu styropianem w związku z powyższym proszę o wyjaśnienie .

Odpowiedź:

Zamawiający określa minimalne parametry zastosowanej papy termozgrzewalnej:

- **papa podkładowa** – papa asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej, grubość 4,0 mm, siła rozciągania (wzdłuż i w poprzek) min 600/500, wydłużenie przy max sile rozciągającej w obu kierunkach 50%, odporność na spływanie w max temperaturze min +85⁰C, giętkość w niskiej temperaturze min -10⁰C
- **papa nawierzchniowa** – asfaltowa modyfikowana SBS, wierzchniego krycia na włóknie poliestrowym 250g/m², grubość 5,2 mm, siła rozciągania (wzdłuż i w poprzek) min 900/900, wydłużenie przy max sile rozciągającej w obu kierunkach 40%, odporność na spływanie w max temperaturze min +100⁰C, giętkość w niskiej temperaturze min -20⁰C

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem

**z up. BURMISTRZA
mgr Ryszard Duchna
ZASTĘPCA BURMISTRZA**

.....
*(podpis Kierownika Zamawiającego lub
osoby, której Kierownik Zamawiającego
powierzył wykonywanie zastrzeżonych
dla niego czynności)*