

DEKRETACJA ELEKTRONICZNA

p. Kowalski
31.03.2023

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

2023 -03- 30

DZIAŁDOWO, 2023-03-29

W DZIAŁDOWIE

13-200 DZIAŁDOWO

DZIAŁDOWO

PL. BIEDRAWY 5

URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO
Biuro Obsługi Klienta

Data wpływu 2023 -03- 29

L.dz. 3/29/23 Podpis

URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO

DZIAŁDOWO

DZIAŁDOWO

UL. ZAMKOWA 12

PISMO

ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z sieci wodociągowej Rudolfowo (gm. Działdowo)
wodociągu publicznego Działdowo

Załączniki:

1. warunkowa przydatność ocena jakości wody z sieci wod. Rudolfowo_epuap.pdf

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie

13-200 Działdowo, pl. Biedrawy 5; tel./fax (23) 697-26-34; psse.dzialdowo@sanepid.gov.pl; www.gov.pl/web/psse-dzialdowo

HK.9020.3.24.2023

Działdowo, dnia 29.03.2023 r.

Gminny Zakład Usług
Komunalnych w Uzdowie

13-200 Działdowo

OCENA JAKOŚCI WODY

przeznaczonej do spożycia przez ludzi z sieci wodociągowej Rudolfowo (gm. Działdowo) wodociągu publicznego Działdowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie w oparciu o § 22 ust 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje ocenę jakości wody dla sieci wodociągowej Rudolfowo (gm. Działdowo) wodociągu publicznego Działdowo.

W dniu 27.03.2023 r. pobrano 7 próbek wody do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych zakwestionowano: 1 próbkę wody ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne spowodowane obecnością bakterii grupy coli w ilości 3jtk/100 ml.

Ocena jakości wody

Jakość wody w badanym zakresie nie odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 część C tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie na podstawie analizy wyników badań próbek wody pobranych w dniu 27.03.2023 r. z sieci wodociągowej Rudolfowo (gm. Działdowo) wodociągu publicznego Działdowo, kod próbki: 43/Dz oraz cząstkowych sprawozdań z badań: SBW.9051.3./137.1,138.1,140.1,141.1,142.1/2023; SBW.9051.3/143.1/2023 z dnia 29.03.2023 r. oraz po dokonaniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów i uznaniu stwierdzonej niezgodności za nieistotną- niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia

stwierdza:


warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie

mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art.25 ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE)



Otrzymuje:

1. Adresat
2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
ul. Hallera 32, 13-200 Działdowo
3. a/a

Do wiadomości (wyłącznie drogą elektroniczną):

1. Wójt Gminy Działdowo
ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo
2. Burmistrz Działdowa
ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo