

GKW. 4033.11.2023

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
Plac Biedrawy 5
13-200 Działdowo

P. A. Peć
DEKRETACJA ELEKTRONICZNA

P. Kowalowski
06.04.2023

2023 -04- 06

HK.9020.3.25.2023

Działdowo, dnia 04.04.2023 r.

URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO
Biuro Obsługi Klienta

Data wpływu 2023 -04- 04

L.dz. 3291/23 Podpis

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Hallera 32
13-200 Działdowo

Decyzja

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 338) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3, § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po przeprowadzonej kontroli jakości wody pobranej w dniu 27.03.2023 r. z wodociągu publicznego Działdowo sieć: Działdowo Przedszkole Nr 3 ul. Sportowa 4, sieć: Działdowo Przedszkole Nr 4 ul. Mrongowiusza, sieć: Działdowo Przedszkole nr 5 ul. Karłowicza 3, opisanej w protokole Nr HK.9020.3.25.2023 z dnia 27.03.2023 r. Kod próbek: 45/Dz 46/Dz, 47/Dz oraz sprawozdania laboratoryjnego: Nr SBW.9051.3/137,138,140,141,142/2023 i Nr SBW.9051.3/143/2023 z dnia 30.03.2023 r. z badania wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie

stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

Woda w próbkach zbadana w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie opisanych jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom określonym w załączniku Nr 1 części A tabela Nr 1 oraz załączniku Nr 1 części C tabela Nr 1 i Nr 2, do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie wyników badań laboratoryjnych i powołanych przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (art. 127a Kpa).

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Działdowa
ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo