



## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie

13-200 Działdowo, pl. Biedrawy 5; tel./fax (23) 697-26-34; psse.dzialdowo@sanepid.gov.pl; www.gov.pl/web/psse-dzialdowo

Działdowo, dnia 18.03.2024 r.

HK.9027.2.27.2024

Pan Grzegorz Mrowiński  
Burmistrz Działdowa

ul. Zamkowa 12  
13-200 Działdowo

### **Obszarowa ocena jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Miasto Działdowo**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn.zm.), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 537 z późn.zm.), w związku z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje obszarową ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Działdowo.

Urządzenie wodociągowe Działdowo służy do zbiorowego zaopatrzenia w wodę 21 702 osób zamieszkałych w miejscowościach: Działdowo (Miasto), Pierławki, Wysoka, Księży Dwór, Prusinowo, Komorniki, Rudolfowo, Malinowo (Gmina Działdowo). Producentem wody jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.zo.o. w Działdowie, ul. Gen. J. Hallera 32, 13-200 Działdowo które odpowiada za jakość wody na terenie Miasta Działdowo, natomiast na terenie Gminy Działdowo za jakość wody odpowiada Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie, 13-200 Działdowo.

Długość sieci wodociągowej wynosi: 146,53 km i jest wykonana z rur azbesto-cementowych, żeliwnych, PVC, PE. Dobowa produkcja wody wynosi 3171,7 m<sup>3</sup>/dobę. Metodą uzdatniania wody jest odżelazianie i odmanganianie za pomocą jednostopniowej filtracji na 4 ciśnieniowych filtrach pospiesznych oraz napowietrzanie.

W dniu 29.03.2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie wydał decyzję administracyjną stwierdzając warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z sieci wodociągowej Rudolfowo (gm. Działdowo) wodociągu publicznego Działdowo ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne spowodowane obecnością bakterii grupy coli.

Podjęte przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie działania naprawcze polegające na płukaniu sieci wodociągowej oraz prowadzeniu wewnętrznej kontroli jakości wody wodociągowej spowodowały przywrócenie należytej jakości wody wodociągowej pod względem mikrobiologicznym, w związku z tym w dniu 04.04.2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie wydał decyzję stwierdzając przydatność wody do spożycia przez ludzi z sieci wodociągowej Rudolfowo (gm. Działdowo) wodociągu publicznego Działdowo.

W 2023 r., nie odnotowano zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody produkowanej przez wodociąg publiczny Działdowo.

Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie znajduje się także wodociąg lokalny Szpital Działdowo. Producentem wody jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie, ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo. Urządzenie wodociągowe Szpital Działdowo służy do zaopatrzenia w wodę do spożycia na potrzeby własne szpitala.

Długość sieci wodociągowej wynosi: 0,4 km i jest wykonana z rur PCV, stalowych, żeliwnych. Dobowa produkcja wody wynosi 118 m<sup>3</sup>. Metodą uzdatniania wody jest odżelazianie i odmanganianie za pomocą dwustopniowej filtracji na 2 ciśnieniowych filtrach pospiesznych oraz napowietrzanie. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2023 r. oraz jakość wody ciepłej zbadanej w kierunku bakterii z rodzaju Legionella odpowiada wymogom określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

### **Ocena ogólna jakości wody**

Na koniec roku sprawozdawczego 2023, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie wydał okresową (roczną) ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Działdowo oraz wodociągu lokalnego Szpital Działdowo stwierdzając przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W załączeniu „Obszarowa ocena jakości wody w 2023” w formie tabelarycznej.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Działdowie

*mgr Grażyna Mówińska*  
*Specjalista zdrowia publicznego*  
*/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/*

*Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust. 2 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE)*

Otrzymują:

1. Adresat
2. Starosta Działdowski  
ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo
3. Wójt Gminy Działdowo  
ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo
4. Gminny Zakład Usług Komunalnych  
w Uzdowie, 13-200 Działdowo
5. Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie  
ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo
6. Powiatowy Lekarz Weterynarii  
ul. Męczenników 11, 13-200 Działdowo
7. PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
8. PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
9. PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
10. PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
11. a/a

