

**BURMISTRZ MIASTA
DZIAŁDOWO**

Działdowo, dnia 04.02.2009r.

Or.341 – 1/09

W Y J A Ś N I E N I A
dot. zapytań w sprawie
specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SZANOWNI PAŃSTWO

W nawiązaniu do postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Budżetu i Finansów oraz w pomieszczeniu serwerowni Urzędu Miasta Działdowo przy ul.Zamkowej 12 (postępowanie Nr Or.341-1/09 z dnia 28.01.2009r.) oraz wykonując dyspozycję art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.), informuję, iż w dniu 02.02.2009r. wpłynęło do Zamawiającego pismo z pytaniami dot. wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej przekazuję treść pytań zadanych przez Wykonawcę oraz wyjaśnienia Zamawiającego dot. przedmiotowego postępowania.

1. Pytanie Wykonawcy:

Czy urządzenia, których dotyczy postępowanie mają pracować w technologii „on/off” (stała wydajność), czy w technologii „inverter” (zmienna wydajność)?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wymaga aby zastosowane urządzenia pracowały w technologii inwerterowej.

2. Pytanie Wykonawcy:

Czy podany maksymalny poziom hałasu 36 dB(A) dotyczy jednostki wewnętrznej czy zewnętrznej? Jeżeli wewnętrznej, to na którym biegu ?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zgodnie z zapisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (część 3 siwz: przedmiot zamówienia, pkt 4 ppkt 9) maksymalny poziom hałasu 36 dB(A) dotyczy jednostki wewnętrznej na każdym biegu występującym w urządzeniu.

3. Pytanie Wykonawcy:

Jakiego typu urządzenia Państwo przewidujecie zastosować (ścienne, podsufitowe, kasetonowe, kanałowe, ...) ? W jakim systemie mają one pracować ?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający dokonując określenia przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia, jedno z zadań należących do Wykonawcy określił jako "opracowanie rozwiązania technicznego" (część 3 siwz, pkt 4 ppkt 1). Zamawiający zatem oczekuje, iż to ewentualny oferent – Wykonawca zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem, wnikliwie i starannie rozważy jaki typ, rodzaj i system urządzeń zastosować, w celu właściwej realizacji przedmiotu zamówienia.

4. Pytanie Wykonawcy:

Co Państwo rozumiecie pod pojęciem „system antyalergenowy” ? Czy są to dodatkowe filtry eliminujące nieprzyjemne zapachy, cząsteczki kurzy, bakterie, grzyby itp.? Czy chodziło Państwu o jakieś inne wyposażenie urządzeń ? Prosimy o sprecyzowanie.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający opisując wymagania dotyczące jednostek wewnętrznych (część 3 siwz: przedmiot zamówienia, pkt 4 ppkt 9) używa sformułowania "zastosowany system antyalergenowy", które należy rozumieć jako wyposażenie jednostek wewnętrznych w filtr/filtry lub inne skuteczne rozwiązanie, którego zadaniem będzie wyeliminowanie z powietrza nieprzyjemnych zapachów oraz cząsteczek kurzu, pyłków kwiatowych, insektów oraz bakterii, grzybów, pleśni i wirusów.

5. Pytanie Wykonawcy:

Czy możliwe jest otrzymanie od Państwa projektów budynku, w którym zamierzacie Państwo założyć klimatyzację, oraz czy możliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu ?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji technicznej budynku w wersji "papierowej" i dopuszcza możliwość jej udostępnienia do wglądu i sporządzenia odbitek kserograficznych.

Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta Działdowo – poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30.

**Z up. Burmistrza
Ryszard DUCHNA
Zastępca Burmistrza**