

Zamawiający:
Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 4
ul. Mrongowiusza 7
13 – 200 Działdowo

Działdowo 30.03.2009r.

WYKONAWCY BIORĄCY
UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWIZ

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Remont pomieszczenia kuchennego wraz z zapleczem w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Działdowie, ul. Mrongowiusza 7 – znak sprawy PM-4-341-1/09

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29.01. 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz 1655 z późn. zm.) Zamawiający podaje poniżej treść pytań Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania;
Prosimy o wyjaśnienie niejasności wynikających z przedmiaru robót:

Pytanie nr 1:

1. Prosimy o dokładne określenie typu i wymiarów okapu kuchennego, tzn. ;
 - centralny lub przyścienny,
 - z oświetleniem lub bez,
 - z wentylatorem lub bez,
 - wymiary zewn.

Odpowiedz:

Okap kuchenny typu A, umieszczony centralnie nad urządzeniami grzewczymi, z oświetleniem o wymiarach zewnętrznych 2400 mm x 1600 mm z filtrami tłuszczu.

Pytanie nr 2:

Prosimy również o określenie typu okna i sposobu otwierania.

Odpowiedz:

Okna aluminiowe o powierzchni do 1m² szt 2 o wymiarach 0.6 x 0,6m i 0,6 x 0,9 m wykonać bez otwierania (jako witryny).

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 4

mgr Ewa Brzozowska