

Nr pos. SP-3-202/1/2009

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dot. Modernizacji instalacji elektrycznej w kompleksie szkolnym, w Szkole Podstawowej Nr 3 w Działdowie

Wykonując dyspozycję art. 38 ustawy p.z.p. przekazuję treść pytań wykonawcy i odpowiedź zamawiającego.

1. Pytanie:

„W dostępnej specyfikacji brak jest rysunków Schematów instalacji elektrycznej oświetlenia piętra rys. E-5. Schemat instalacji gniazd wtyczkowych 1-faz I ppoż. Piętra rys. nr E-6. Schemat instalacji elektrycznej oświetlenia II piętra rys. nr E-7. Schemat instalacji gniazd wtyczkowych 1-faz. I ppoż. II piętra rys. Nr E-8. Przykład połączeń wyrównawczych rys. Nr E-9. Kart katalogowe oprawy. Schemat rozdzielni R-7 rys. nr R-8 Schemat rozdzielni R-8 rys. nr R-9 Schemat rozdzielni R-9 rys. nr R-10 schemat rozdzielni R-10 rys. Nr R-11, a ujęte są w kosztorysie ofertowym ”

Odpowiedz:

Do wyceny należ przyjąć zakres wykonania zgodnie z SIWZ dział IIII Przedmiot zamówienia, punkt 1 Opis przedmiotu zamówienia.

2. Pytanie:

„Przewidziane są odbiorniki 3-fazowe (kuchnia, zmywarka magazynek) brak gniazd w zestawieniu materiałowym.”

Odpowiedz:

Do wyceny należy się posługiwać przedmiarem robót lub kosztorysem ofertowym, oraz schematami instalacji elektrycznej gniazd wtyczkowych. Zestawienie materiałów należy traktować jako forma pomocnicza.

3. Pytanie:

„Brak w zestawieniu materiałowym przewodów YKY 5x10mm² oraz YKY 5x25mm²?”

Odpowiedz:

Do wyceny należy się posługiwać przedmiarem robót lub kosztorysem ofertowym. Zestawienie materiałów należy traktować jako forma pomocnicza. Zakres przewody KYK 5x10mm² opisano w wyjaśnieniu (zapytaniu) patrz strona internetowa www.dzialdowo.um.gov.pl. Natomiast przewód 5x25 mm² nie jest przedmiotem wykonawstwa w tym postępowaniu przetargowym.

4. Pytanie:

„Brak na rysunku trasy przewodów oświetlenia ewakuacyjnego.?”

Odpowiedz:

Opracowanie ma formę projektu budowlanego, w którym nie ma obowiązków pokazywania szczegółów tylko lokalizację poszczególnych urządzeń elektrycznych. Oprawę oświetlenia ewakuacyjnego należy wpiąć w najbliższą oprawę oświetlenia podstawowego, w projekcie nie przewiduje się oddzielnej instalacji, materiały i robocizna ujęta w zakresie kosztorysu ofertowego.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
Nr 3 w Działdowie
mgr Anna Grzegorzółka