

Zamawiający:
Burmistrz Miasta Działdowo
ul. Zamkowa 12
13 – 200 Działdowo

Działdowo 21.05.2009r.

**WYKONAWCY BIORĄCY
UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa trzech wylotów kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego R-B przy ul. Hallera w Działdowie” – znak sprawy WRP-341-5/09

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29.01. 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz 1655 z późn. zm.) Zamawiający podaje poniżej treść pytania Wykonawcy wraz z odpowiedzią dotyczącą przedmiotowego postępowania;

Pytanie nr 1:

Proszę o wyjaśnienie parametrów technicznych wskazanego w opisie technicznym do projektu (zał. Nr 2) ekoseparatora KB3 PE/15. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w postaci studzienki z poduszką sorbentową?.

Odpowiedz:

Zamawiający wymaga, aby zastosowany ekoseparator był wykonany z materiału niekorodującego, umożliwiać łatwe wyciągnięcie ze studzienki celem oczyszczenia i wymiany sorbentu.

Rozwiązanie w postaci studzienki z poduszką sorbentową nie spełnia tych wymagań w związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

z. up. BURMISTRZA

mgr Ryszard DUCHNA
Zastępca Burmistrza