

Zamawiający:
Burmistrz Miasta Działdowo
ul. Zamkowa 12
13 – 200 Działdowo

Działdowo 24.06.2009r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” przy Gimnazjum Nr 2 w Działdowie, ul. Sportowa 1” – znak sprawy WRP-341-9/09

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29.01. 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz 1655 z późn. zm.) Zamawiający podaje poniżej treść pytań Wykonawcy wraz z odpowiedzią dotyczącą przedmiotowego postępowania;

Pytanie nr 1:

Zamawiający w opisie określa parametry techniczne nawierzchni poliuretanowej zgodnie z tabelą zamieszczoną w Rekomendacji Technicznej wyrobu, a więc są to konkretne parametry nawierzchni sportowej wskazanego producenta. Wymaganie tak dużej ilości konkretnych parametrów uniemożliwia zaproponowanie innym oferentom nawierzchni równoważnych, co jest sprzeczne z zasadą uczciwej konkurencji która musi być przestrzegana zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych.

Ponadto założenia projektu typowego „ORLIK-2012” są takie że pozwalają oferować różne rodzaje nawierzchni sportowych posiadających następujące dokumenty:

- badania na zgodności z normą PN-EN 14877
- lub aprobatą techniczną ITB,
- lub rekomendacją techniczną ITB,
- lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium np. LABOSPORT,
- atest PZH

Warunki finansowania są adekwatne tylko dla nawierzchni poliuretanowych spełniających ogólne warunki powyżej. Każda próba manipulacji parametrami technicznymi a przez to wskazywanie konkretnych produktów oraz ograniczenia konkurencyjności będzie pociągała za sobą wstrzymanie finansowania.

W związku z tym proszę o unieważnienie wymogu oferowania nawierzchni poliuretanowych o konkretnych parametrach technicznych określonych w ST oraz dopuszczenie produktów o innych parametrach, spełniających wymogi programu „ORLIK 2012”

Proszę także o dopuszczenie nawierzchni o wydłużeniu względnym przy zerwaniu ≥ 66 % co pozwoli na zaproponowanie produktów o równoważnej jakości innych produktów.

Odpowiedz:

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej, które należy dołączyć do oferty, Zamawiający określił w **rozdziale 11, ust 4, pkt A SIWZ**

Rozwiązanie nawierzchni syntetycznej autor dokumentacji pozostawił do wyboru Inwestorowi oraz Projektantowi przystosowującemu projekt do miejscowych warunków. Biuro Projektowe Twój DOM z Ostrołęki mając duże doświadczenie w projektowaniu tego typu obiektów, w ST określiło minimalne parametry techniczne nawierzchni poliuretanowej (a nie nawierzchnie konkretnego producenta jak wskazuje Wykonawca). W związku z powyższym Zamawiający nie przychyła się do prośby Wykonawcy i pozostawia minimalne parametry techniczne jakie mają spełniać proponowane przez Wykonawców nawierzchnie poliuretanowe.

BURMISTRZ

mgr Bronisław Mazurkiewicz