

Zestawienie montażowe oświetlenia

Obiekt : Linia kablowe nn 0.4 KV zalicznikowa oświetlenia ul. Konopnickiej

Lp.	Odcinek kabla		Trasa kabla	YAKY 4 x 25 mm4	Słup aluminiowy SAL-70	Fundament betonowy pod słup SAL-70	Przewód YDY żo 3 x 2,5 mm2	Bednarzka FeZn 25x4mm	Zacisk krzyżowy	Wysięgnik (uchwyt JET 50mm nastawny)	Rura ochronna AROT-BV fi 50 mm	Folia kablowa		odromnik Gzz 0,6kV	Wysięgnik 1/1 m łukowy	Tabliczka słupowa S-6A	Tabliczka słupowa 2XS-6A	Oprawa JET CL1 70W 230V HST/HIT-CE DD CWL	Oprawa JET2 CL1 100W 230V HST/HIT-CE DD CWL	Oprawa JET2 CL1 150W 230V HST/HIT-CE DD CWL	Lampa OSRAM 70 W NAV T VIALOX NAV SUPER 4Y	Lampa OSRAM 100 W NAV T VIALOX NAV SUPER 4Y	Lampa OSRAM 150 W NAV T VIALOX NAV SUPER 4Y
	od-do											Czerwona (s/n)	Folia niebieska (n/n)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	od słupa Nr 12 do Nr 13	23	31	1		9	28	1				23		1				0	1		0	1	
2	od słupa nr 13 do nr 14	30,5	38,5	1		9	35,5	1				30,5		1									1
3	od słupa nr 14 do nr 15	29	37	1		9	34	1				29		1									1
4	od słupa nr 15 do nr 16	27	35	1		9	32	1				27		1				0	1	0	0		1
5	od słupa nr 16 do nr 17	26	34	1		9	31	1				26		1									1
6	od słupa nr 17 do nr 18	26	34	1		9	31	1				26		1									1
7	od słupa nr 18 do nr 19	26	34	1		9	31	1				26		1									1
8	od słupa nr 19 do nr 20	26	34	1		9	31	1				26		1									1
9	od słupa nr 20 do nr 21	26	34	1		9	31	1				26		1									1
10	od słupa nr 21 do nr 22	26	34	1		9	31	1				26		1									1
11	od słupa nr 22 do nr 23	26	34	1		9	31	1				26		1									1
12	od słupa nr 23 do nr 24	30	38	1		9	35	1				30		1									1
13	od słupa nr 24 do nr 25	30	38	1		9	35	1				30		1									1
14																							
15																							
	Razem	351,5	455,5	13	0	117	416,5	13	0	0	0	351,5	0	13	0	0	0	0	0	13	0	0	13