

Zamawiający:
Burmistrz Miasta Działdowo
ul. Zamkowa 12
13 – 200 Działdowo

Działdowo 01.04.2010r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.
„*Rewitalizacja Parku im. Jana Pawła II w Działdowie*” - nr postępowania WRP 341-3/10

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29.01. 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz 1655 z późn. zm.) Zamawiający podaje poniżej treść pytań Wykonawców wraz z odpowiedzią Zamawiającego dotyczącej SIWZ przedmiotowego postępowania;

Pytanie nr 1:

Jako wymagany termin realizacji zamówienia Zamawiający podaje (zapis SIWZ i projektu umowy) termin 30.10.2010 r. dla opracowania koncepcji celem przedłożenia Zamawiającemu do uzgodnienia, a następnie projektu budowlanego i **uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę**, natomiast w formularzu ofertowym oferent w pkt. 1.1 ma określić termin złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Który termin ma być określony przez oferenta?

Odpowiedz:

Oferent w formularzu ofertowym w pkt. 1.1 ma określić termin uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę..

Poprawiony formularz ofertowy w załączeniu.

Pytanie nr 2:

Czy oferent odpowiada za projekt i wykonanie pomnika Patrona parku czy przeprowadza montaż pomnika przekazanego przez Inwestora ?

Odpowiedz:

Pomnik Patrona (popiersie wykonane z granitu) dostarcza Inwestor, natomiast Oferent odpowiada za wykonie cokołu z kamienia szlachetnego np. granitu lub marmuru na którym zamontuje pomnik Patrona.

Pytanie nr 3:

Określone w programie funkcjonalno-użytkowym parametry związane z zagospodarowaniem terenu dotyczące np. powierzchni utwardzonych (kostka betonowa) są zaniżone w stosunku do schematu układu alejek parkowych projektowanych oraz istniejących podlegających modernizacji lub remontowi. Czy mimo tych rozbieżności oferent zobowiązany jest przyjąć do określenia kosztu projektu i budowy dane wynikające z parametrów programu funkcjonalno-użytkowego (ewentualnie z odniesieniem się do pkt. 2.5.2 dotyczącego odstępstw od warunków i powierzchni określonych w opracowaniu) ?

Odpowiedz:

Oferent zobowiązany jest przyjąć do określenia kosztu projektu i budowy parametry związane z zagospodarowaniem terenu zgodnie ze schematem układu alejek parkowych projektowanych oraz istniejących podlegających modernizacji lub remontowi odnosząc się do zapisu w pkt 2.5.1 programu funkcjonalno-użytkowego.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający jest w stanie na obecnym etapie podać warunki włączenia (np. sposób transmisji, lokalizacja centrum obserwacji i rejestracji) projektowanej instalacji monitoringu w istniejący system miejski ?

Odpowiedz:

W mieście obecnie funkcjonuje system monitoringu wizyjnego o poniższych parametrach

1. parametry techniczne urządzeń i łącza transmisji danych obsługującego system monitoringu wizyjnego
 - 1) styk zakończenia łącza - Ethernet 10/[100BASE-TX](#)
 - 2) opóźnienie toru transmisji - ≤ 1 ms
 - 3) zabezpieczenie przepięciowe linii po stronie abonenckiej
 - 4) zabezpieczenie przepięciowe układów zasilania urządzeń po stronie abonenckiej
 - 5) dostępność łącza 99,9%
 - 6) zasilanie 230 VAC z zasilaczem gwarantowanym zapewniającym pracę łącza przez min 4 h
 - 7) temperatura pracy urządzeń – od -30 st C do + 50 st C.
2. parametry techniczne urządzeń systemu radiowego łącza transmisji danych obsługującego system monitoringu wizyjnego
 - 1) praca w paśmie 5,47 – 5,725 GHz,
 - 2) modulacja OFDM
 - 3) możliwość pracy 6 stacji bazowych w obszarze jednego miasta z wykorzystaniem tylko jednego, podstawowego kanału radiowego charakterystycznego dla każdego pasma częstotliwości,
 - 4) praca w organizacji kanałów 5,10, 20 MHz (szerokość pasma),
 - 5) dopuszczalne opóźnienie toru transmisji – 1 ms
 - 6) szyfrowanie w łączu radiowym kluczem 128 bit.
 - 7) wbudowane szyfrowanie DES oraz 3DES w warstwie IP bez wykorzystywania urządzeń zewnętrznych po stronie terminali,
 - 8) pojemność netto pojedynczego sektora systemu większa niż 56 Mbit/s,
 - 9) wymagane dostępne w punkcie kamerowym dwa niezależne łącza o przepływności 10 Mbit/s każde,
 - 10) obsługa interfejsów 10/100 BaseT,
 - 11) maksymalna efektywna moc promieniowania (EiRP) mniejsza niż 1 W,
 - 12) czułość odbiornika przy BER 10e-6: nie gorsza niż -80 dBm,
 - 13) wymagane te same nadajniki stacji terminalnych dla transmisji z polaryzacją pionową oraz poziomą,
 - 14) zapewniona możliwość monitorowania stanu łączu (moc odbierana, SNR),
3. parametry urządzeń transmisyjnych (telekomunikacyjnych)

Parametry urządzeń transmisyjnych (telekomunikacyjnych) zgodne z wymaganymi minimalnymi parametrami technicznymi radiowego łącza transmisji danych obsługującego system monitoringu

4. Kamery funkcjonujące w obecnym systemie

Kamera IP MPEG-4 IPS 200 Day&NIGHT

Należy zaprojektować kamery o parametrach nie gorszych (równoważnych) od istniejących, połączonych systemem radiowym. Centrum obserwacji znajduje się w Ratuszu miejskim.

Należy zaprojektować i wykonać oddzielny system zasilania kamer, lokalizacja kamer na słupach oświetleniowych.

z up. Burmistrza Miasta

**mgr Ryszard Duchna
Zastępca Burmistrza**