

Zamawiający:
Burmistrz Miasta Działdowo
ul. Zamkowa 12
13 – 200 Działdowo

Działdowo 21.04.2010r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko- Orlik 2012” przy ul. Makowej w Działdowie” - nr postępowania WRP 341-4/10

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29.01. 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający podaje poniżej treści pytań Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego dotyczące przedmiotowego postępowania;

Pytanie nr 1

Zamawiający określił przedmiot zamówienia jako wyposażenie do piłki koszykowej w SIWZ – obręcz standard, w ST obręcz uchylna. Proszę o sprecyzowanie zamówienia?

Odpowiedz:

Zamawiający wymaga, aby w wyposażeniu do piłki koszykowej zastosować obręcz standard.

Pytanie nr 2

Zamawiający określił przedmiot zamówienia jako wyposażenie do piłki siatkowej w ST- stanowisko sędziowskie, w SIWZ nie jest wymienione. Czy stanowisko sędziowskie jest wymagane?.

Odpowiedz:

Stanowisko sędziowskie nie jest wymagane.

Pytanie nr 3

Proszę o określenie koloru nawierzchni poliuretanowej oraz koloru zasypki trawy? .

Odpowiedz


Kolor nawierzchni poliuretanowej – boisko do piłki siatkowej w kolorze pomarańczowym, pozostała część boiska w kolorze zielonym, zasypka trawy kolor czarny.

Pytanie nr 4

Proszę o zamieszczenie rysunków ławek o których mowa w przedmiarach robót.

Odpowiedz

Rysunki ławek w załączeniu,



Ławki ciągnowe na cokole betonowym z siedziskiem z listew drewnianych z drzewa iglastego gr. 50 mm. Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed korozją, tj. przed grzybami, pleśnią, owadami i ogniem. Wykończenie farbą zieloną.

Pytanie nr 5

Proszę wyjaśnić jakiego typu ma być kocioł c. o. - z zamkniętą komorą spalania czy otwartą?

Odpowiedz

Należy przyjąć kocioł gazowy 2-funkcyjny z zamkniętą komorą spalania

Pytanie nr 6

Proszę wyjaśnić dlaczego w przedmiarze nie uwzględniono komina spalinowego lub powietrzno spalinowego od kotła c .o. proszę podać długość komina

Odpowiedz

Zestaw kominowy jest ujęty w przedmiarach pod poz. 249 d. 17 razem z piecem gazowym, należy przyjąć komin powietrzno – spalinowy o długości L=250 cm

Pytanie nr 7

Czy dla Wykonawcy, przy wycenie, wiążący będzie przedmiar czy projekt wykonawczy/opis do projektu?

Odpowiedz

Dla Wykonawcy wiążący będzie projekt wykonawczy/ opis do projektu, dołączony przedmiar robót zgodnie z zapisem w specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi jedynie formę pomocniczą przy obliczeniu wartości przedmiotu zamówienia (wynagrodzenie ryczałtowe)

Pytanie nr 8

Czy dla Wykonawcy, na etapie robót budowlanych, wiążący będzie przedmiar, na podstawie którego należy wykonać wycenę, czy projekt wykonawczy/ opis do projektu?

Odpowiedz

Dla Wykonawcy , na etapie robót budowlanych wiążący będzie projekt wykonawczy/opis do projektu - rozliczenie ryczałtowe

Pytanie nr 9

Czy w pozycjach przedmiaru ogólnobudowlanego: 25,26,34,192 Zamawiający uwzględnił wymianę warstw gruntu?

Odpowiedz

Tak uwzględnił, po wykonaniu korytowania należy wykonać poszczególne warstwy podłoża boisk i placów zgodnie z pozycjami przedmiaru j.w.

Pytanie nr 10

Czy w przypadku nieosiągnięcia pożądanych parametrów gruntu rodzimego, po przeprowadzeniu wymiany uwzględnionej w przedmiarze, zamawiający przewiduje prace dodatkowe objęte dodatkową umową?

Odpowiedz

Zamawiający nie przewiduje w związku z powyższym dodatkowego wynagrodzenia.

Pytanie nr 11

Czy punkt „chodniki” przedmiaru ogólnobudowlanego” tyczy się także przewidzianego w projekcie placu manewrowego?

Odpowiedz

Tak place manewrowe ujęte zostały w pozycji „chodniki”.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie słupków ogrodzeniowych Ø76, zamiast zaproponowanych w projekcie, przy zachowaniu pozostałych parametrów ogrodzenia?

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę.

Burmistrz

mgr Bronisław Mazurkiewicz