

Informacja dot. przebiegu i efektów kontroli SOR.0914-3/09

1.	Znak sprawy	SOR.0914-3/09
2.	Nazwa organu prowadzącego kontrolę	Komisja Rewizyjna Rady Miasta Działdowo
3.	Komórka organizacyjna podlegająca kontroli	Przedszkole Miejskie Nr 3 w Działdowie
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli	Kontrola w zakresie bezpieczeństwa, porządku i gospodarności
5.	Data rozpoczęcia kontroli	23.04.2009r.
6.	Data zakończenia kontroli	23.04.2009r.
7.	Badany okres	Nie określony w protokole
8.	Wnioski i uwagi	<p>W trakcie oględzin zewnętrznych placówki Komisja zwróciła uwagę na następujące zagadnienia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konieczność sprawdzenia szczelności dachu oraz wymiany rynien poziomych oraz spustowych pionowych na nowe rynny np. PCV. Występują widoczne ubytki powodujące zaciekanie wody deszczowej na ściany i okna. 2. Wykonania odprowadzeń wody z rynien (studzienki). W chwili obecnej woda podmywa ściany budynku (najbardziej widoczne w kotłowni). 3. Potrzebę docieplenia budynku oraz wykonania elewacji zewnętrznej. Obecny stan elewacji jest popękany, nieestetyczny, zniszczony. 4. Poprawa nawierzchni chodników oraz placu lub wykonanie nowej w postaci betonu oraz kostki betonowej. W chwili obecnej występują znaczne ubytki oraz pęknięcia nawierzchni zagrażające bezpieczeństwu dzieci. <p>Komisja zaleca uwzględnić powyższe zagadnienia podczas przeglądu technicznego obiektu w bieżącym roku kalendarzowym i dokonać poprawy, usunięcia stwierdzonych wad i usterek.</p> <p>Komisja dokonała szczegółowego przeglądu pomieszczeń wewnętrznych placówki. Stwierdzono, że sale są przestronne, czyste, estetyczne. Łazienki po remoncie, czyste, estetyczne, dostosowane do wymagań bhp, podłogi bezpieczne, toalety i umywalki dostosowane do wzrostu dzieci. Kuchnia, zmywalnia, pomieszczenia socjalne dostosowane do ogólnie obowiązujących przepisów (czyste, schludne).</p> <p>W wyniku kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej nie stwierdzono istotnych uchybień w zakresie przestrzegania przepisów. Pracownicy przedszkola posiadają wymagane kwalifikacje, badania lekarskie oraz szkolenia bhp.</p> <p>W zakresie bieżącej działalności placówki Komisja nie stwierdziła uchybień. Komisja pozytywnie ocenia pracę kierownictwa oraz personelu na rzecz placówki. Dotychczasowe kontrole PIP, KO wykazały prawidłowe funkcjonowanie placówki. Nie stwierdzono żadnych uchybień, nie wydano żadnych zaleceń.</p> <p>Na zakończenie kontroli Dyrektor Przedszkola zapoznała Komisję z liczbą dzieci uczęszczających do przedszkola, liczbą zgłoszeń dzieci, sposobu weryfikacji zgłoszeń do przedszkola oraz z działalnością dydaktyczną placówki.</p>